



Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, BDO: 000036069, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402



Telefony całonocowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;
Dział Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów.



WODOCIĄGI POLSKIE

Członek IGWP



AB 1098

Akredytacja
w zakresie badań
i pobierania próbek
wody i ścieków.




Członek rzeczywisty
Klubu Pollab
nr 925



Piotrków Trybunalski, 10.12.2024 r.

Znak sprawy: TN.804-111/2024



**Urząd Miasta
Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.**

Dotyczy: uzbrojenia terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej i Geodezyjnej (Uchwała XXII/367/08 z dnia 2008.04.28)

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2024r. informujemy, że zaprojektowanie uzbrojenia dla obszaru objętego przedmiotowym planem musi być poprzedzone opracowaniem założeń techniczno-ekonomicznych. Wykonanie takiego opracowania pozwoli na etapowanie inwestycji oraz wykonanie projektów wykonawczych, które zapewnią najbardziej efektywne wykonanie uzbrojenia.

Obecnie wskazujemy lokalizacje uzbrojenia, które może być źródłem zasilania obszaru objętego Planem Miejscowym.

Szczegółowe warunki techniczne zostaną wydane dla opracowania projektów wykonawczych.

WODOCIĄGI

- ul. Jerozolimska -PCV 110mm
- ul. Poleśna -PCV 110mm
- ul. Wolborska – projektowany PE 180mm
- ul. Rakowska – projektowany PE 125mm
- ul. Geodezyjna – żel. DN 100mm


KANAŁ SANITARNY

- ul. Jerozolimska - PCV 200mm
- ul. Poleśna - PCV 200mm
- ul. Rakowska - PCV 200mm
- ul. Wolborska - PCV 200mm

- ul. Geodezyjna - PCV 200mm

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Kanalizację deszczową należy zaprojektować w oparciu o koncepcję odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Odbiornikiem wód opadowym powinny być projektowane kanały deszczowe w ul. Wolborskiej, ul. Poleśnej oraz ul. Rakowskiej.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Łukasz Żerek

Sprawę prowadzi:
Łukasz Żerek- tel. (44) 646 15 67 w.62