

Legionowo, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.17.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleja 3-go Maja w Legionowie”

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Prosimy o wydłużenie czasu na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością zatwierdzenia jej w niezależnej jednostce (Zakład Energetyczny), co zajmuje więcej czasu niż wskazane jest w specyfikacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia prac. Wiążącym jest termin realizacji całego zadania, tj. 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zmiany terminów realizacji zadania przewidują zapisy zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewidział konieczność podpisania przez Zamawiającego umowy na przebudowę kolizji elektroenergetycznych z Zakładem Energetycznym? Proces jej podpisania jest niezależny od wykonawcy (i projektanta) i nie powinien wpływać na czas na wykonanie wydłużenie czasu na realizację zadania, a zwłaszcza części projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia prac. Wiążącym jest termin realizacji całego zadania, tj. 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zmiany terminów realizacji zadania przewidują zapisy zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

Pytanie 3:

Czy w związku koniecznością podpisania przez Zamawiającego umowy na przebudowę kolizji elektroenergetycznych z Zakładem Energetycznym Zamawiający przewidział konieczność poniesienia stosownych opłat?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszelkie opłaty związane z usunięciem kolizji należy uwzględnić w ofercie na realizację zadania.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis na str. 15 PFU, tj. „Maszty sygnalizacyjne z wysięgnikami należy wykonać z rur giętych umożliwiających obrót konstrukcji np: poprzez zastosowanie kołnierza. Elementy konstrukcji mają wyglądem być zbliżone do stosowanych w m. Łodzi. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez ocynkowanie”, jest prawidłowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zapisie na stronie 15 PFU nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Maszty sygnalizacyjne z wysięgnikami należy wykonać z rur giętych umożliwiających obrót konstrukcji np.: poprzez zastosowanie kołnierza. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych poprzez ocynkowanie”.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis na str. 35 PFU, tj. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący analizowanego obszaru, będący w dyspozycji Gminy Wąsewo”, jest prawidłowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zapisie na stronie 35 PFU nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący analizowanego obszaru, będący w dyspozycji Miasta i Gminy Legionowo”.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis na str. 37 PFU, tj. „Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przedstawionymi w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni GDDKiA”, jest prawidłowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującym rozporządzeniem.

Pytanie 7:

Czy zamawiający będzie wymagał koordynacji z sąsiednim skrzyżowaniem ul. Jagiellońskiej z ul. Józefa Piłsudskiego oddalonym od przedmiotowego skrzyżowania o ~100 m?.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga koordynacji sygnalizacji świetlnej przedmiotowego skrzyżowania ze skrzyżowaniem Jagiellońska/Piłsudskiego.

Pytanie 8:

W przypadku wprowadzenia koordynacji z sąsiednim skrzyżowaniem ul. Jagiellońskiej z ul. Józefa Piłsudskiego jakiego sposobu tej koordynacji będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga koordynacji sygnalizacji świetlnej przedmiotowego skrzyżowania ze skrzyżowaniem Jagiellońska/Piłsudskiego.

Pytanie 9:

W przypadku wprowadzenia koordynacji jakiego doposażenia wymagać będzie sterownik na sąsiednim skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Józefa Piłsudskiego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga koordynacji sygnalizacji świetlnej przedmiotowego skrzyżowania ze skrzyżowaniem Jagiellońska/Piłsudskiego.

Pytanie 10:

Jaki rodzaj detekcji preferuje Zamawiający? Pętle indukcyjne czy kamery detekcji?

Odpowiedź

Zamawiający preferuje system detekcji z zastosowaniem pętli indukcyjnej.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA

--//--

Roman Smogorzewski

Wyk. M. Bandurska