

ZALĄCZNIK 1 - BILANS MOCY

L.p	Instalacje	Moc zainstalowana			Moc szczytowa	
	typ	szt	P(kW)	Pi (kW)	kj	Ps (kW)
Oświetlenie						
1	Oprawa oświetleniowa, 36W, 4000K, 4320lm	10	0,036	0,360	0,90	0,324
2	Oprawa oświetleniowa, 26W, 4000K, 3230lm	5	0,026	0,130	0,90	0,117
3	Oprawa oświetleniowa, 30W, 4000K, 3680lm	4	0,030	0,120	0,90	0,108
4	Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu, 38W, 4000K, 4460lm	1	0,038	0,038	0,90	0,034
5	Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu, 24W, 4000K, 4460lm	4	0,024	0,096	0,90	0,086
6	Oprawa oświetleniowa, 24W, 4000K, 4915lm	8	0,024	0,192	0,90	0,173
7	Oprawa oświetleniowa, 17W, 4000K, 4915lm	7	0,033	0,231	0,90	0,208
8	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, 180lm, soczewka do przestrzeni otwartych	3	0,001	0,003	0,90	0,003
9	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, 175lm, soczewka do przestrzeni otwartych	2	0,001	0,002	0,90	0,002
10	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1W, 180 lm, soczewka korytarzowa	3	0,001	0,003	0,90	0,003
11	Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 300 lm, soczewka korytarzowa	1	0,002	0,002	0,90	0,002
12	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna	5	0,001	0,005	0,90	0,005
13	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna	1	0,001	0,001	0,90	0,001
14	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z termostatem	2	0,001	0,002	0,90	0,002
Suma						1,06
Gniazda wtykowe						
1	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - zestawy gniazd	14	0,50	7,00	0,30	2,10
2	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - gniazda porządkowe	24	0,20	4,80	0,10	0,48
3	Gniazda wtykowe 230V un. 16A - aneks kuchenny	3	0,50	1,50	0,30	0,45
Suma						3,03
Inne						
1	Zasilacz systemu domofonowego	1	0,10	0,10	1,00	0,10
2	Zasilacz systemu przyzywowego	1	0,08	0,08	1,00	0,08
Suma						0,18
Instalacje sanitarne						
1	Silent wentylacyjny	3	0,10	0,30	0,60	0,18
2	Gnizdo wtykowe 230V, 16A - zbiornik buforowy	1	0,50	0,50	0,60	0,30
3	Centrala wentylacyjna	1	1,70	1,70	0,60	1,02
4	Pompa zatapialna	1	0,90	0,90	0,60	0,54
5	Pompa ciepła - jednostka wewnętrzna	1	4,30	4,30	0,60	2,58
6	Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna	1	4,30	4,30	0,60	2,58
7	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji (biuro 2-os. + biuro 3-os.)	1	1,45	1,45	0,60	0,87
8	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji (pom. kier., biuro 1-os, pom. przyj., sala wej.)	1	3,50	3,50	0,60	2,10
9	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji (serwerownia)	1	1,70	1,70	0,60	1,02
10	Kurtyna powietrza	1	2,15	2,15	0,60	1,29
11	Kurtyna powietrza (główne wejście)	1	4,18	4,18	0,60	2,51
Suma						14,99
Instalacje zewnętrzne						
1	Oprawy oświetleniowe na słupach	4	0,02	0,08	0,50	0,04
2	Oprawy oświetleniowe na elewacji	4	0,02	0,08	0,50	0,04
3	Logo podświetlane na elewacji	1	0,05	0,05	0,50	0,03
4	Pylon	1	0,30	0,30	0,50	0,15
5	Napęd bramy wjazdowej	2	0,50	1,00	0,50	0,50
6	Stacja ładowania pojazdów	1	7,40	7,40	0,50	3,70
Suma						4,46
Rozdzielnice						
1	Rozdzielnica R-UPS	1	5,60	5,60	1,00	5,60
2	Rozdzielnica R-SiŁ	1	2,00	2,00	1,00	2,00
3	Rozdzielnica R-GARAŻ	1	6,28	6,28	1,00	6,28
Suma						13,88
Ps=						37,59