

Gostyń, dnia 02.04.2025 r.

Dotyczy sprawy: WI.272.2.6.2025

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice - Ludwinowo”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału ma być wykonania siatka do zbrojenia warstw nawierzchni?

Odpowiedź:

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni powinna być wykonana z włókna szklanego, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Podstawowe parametry zostały podane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2

Bariery ochronne drogowe- ile jest odcinków i czy są to bariery proste, czy łukowe?

Odpowiedź:

Bariery ochronne składają się z dwóch odcinków a mianowicie, jeden prosty oraz odcinek prosty z łukowym zakończeniem o promieniu R3.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **11.04.2025 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **11.04.2025 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Zastępca Naczelnika Wydziału**