



ZP.271.6.2025

Trzebnica, 21.05.2025 r.

**KOREKTA WYJAŚNIEŃ NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYJAŚNIENIA NR 7 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 5 TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania nr ZP.271.6.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebnica (polegająca na wymianie opraw na ledowe).**”

- Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytania nr 54 i 55 udzielone w dniu 21.05.2025 r. Dotychczasowa treść odpowiedzi zostaje unieważniona, a Zamawiający udziela odpowiedzi w niniejszym piśmie.
- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 54:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał w rozszerzeniu specyfikacji następujący wymóg: „5) Korpus oprawy wykonany ze stopu aluminium, zabezpieczony przez anodowanie w kolorze czarnym.” Informujemy, że malowanie proszkowe stanowi rozwiązanie równoważne wobec anodowania w zakresie zabezpieczenia korpusu oprawy parkowej LED. Technologia ta zapewnia wysoką odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, szczególnie przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni, a także umożliwia uzyskanie trwałej, estetycznej powłoki o szerokim wyborze kolorów i faktur. Dodatkowo, malowanie proszkowe jest procesem przyjaznym środowisku – nie emituje lotnych związków organicznych (VOC) i umożliwia odzysk nadmiaru farby, co wpływa na jego efektywność i ekonomiczność. Dzięki dostępności technologicznej i korzystnym właściwościom użytkowym, metoda ta z powodzeniem zastępuje anodowanie w produkcji opraw oświetleniowych. W związku z powyższym, wnosimy o dopuszczenie opraw parkowych, których korpusy zostały zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis zaproponowany przez Wykonawcę. Zamawiający dokonał



stosownej zmiany w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 55:

Wnosimy o dopuszczenie klosza wykonanego z tworzywa PC (poliwęglanu), odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV dla opraw parkowych.

Rozwiązanie to pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty i umożliwi zaoferowanie bardziej konkurencyjnego oraz trwałego produktu. Informujemy, że oprawa wyposażona w klosz z tworzywa PC bez problemu osiąga stopień odporności mechanicznej IK10, co stanowi wartość wyższą niż wymagana przez Zamawiającego. Dodatkowo, klosz z poliwęglanu charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis zaproponowany przez Wykonawcę. Zamawiający dokonał stosownej zmiany w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 59:

W nawiązaniu do pytania 56 Zamawiający napisał: „Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź – „Oprawa parkowa typu „szyszka” ma być stosowana jako oprawa wisząca na istniejących wysięgnikach.” Z przedstawionych tabel w załączniku „1_Zał nr 1 do SWZ OPZ - załączniki — ZAMIENNY\WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEBNICA.xls” (oraz załączniku .pdf) wskazano w zestawieniu 39 opraw przewidzianych do demontażu z czego 37 opraw to oprawy parkowe wiszące z wysięgnikami podwójnymi (ich lokalizacje wskazuje załącznik „zestawienie graficzne.pdf), które były wcześniej przewidziane do demontażu i zamiany na oprawy pojedyncze. W związku ze wskazaniem zachowania wysięgników podwójnych, czy zamawiający zwiększa wolumen opraw o te 37 szt. opraw wiszących typu szyszka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza zwiększenie wolumenu dla opraw wiszących typu „szyszka” o 37 sztuk.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. Opisie przedmiotu zamówienia w ust. 8 „Charakterystyka oprawy parkowej” pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Korpus oprawy wykonany ze stopu aluminium, zabezpieczony przez anodowanie w kolorze czarnym, a także korpusy zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe.”
2. Opisie przedmiotu zamówienia w ust. 8 „Charakterystyka oprawy parkowej” pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Klosze opraw wykonane ze szkła hartowanego a także klosze



wykonanego z tworzywa PC (poliwęglanu), odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, o odporności nie mniejszej niż IK 08, potwierdzone raportem z akredytowanej jednostki badawczej”.

3. Opisie przedmiotu zamówienia w ust. 8 „Charakterystyka oprawy parkowej” pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Kolor opraw – czarny, zbliżony do RAL9005, klosz przezroczysty”.
 4. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.06.2025 r.**”
 5. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **27.05.2025 r. do godz. 11:15.**”
 6. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2025 r., o godzinie 11:30.**”
- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert.

Nowy termin składania ofert: do dnia 27.05.2025 r. do godz. 11:15.

Sporządziła:
Oliwia Olendzka

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl