

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści ogrodzenie w kolorze RAL 7016, 6005 lub 9005, grubość drutu 4 mm, oczko 50x200 mm ?

Odpowiedź

1

Zamawiający oczekuje wykonania ogrodzenia i furtki w kolorze żółtym RAL 1018, niedopuszczane jest wykonanie ogrodzenia w kolorze RAL 7016, 6005 lub 9005. Zamawiający oczekuje również wykonania ogrodzenia z paneli systemowych 3D ocynkowanych i malowanych proszkowo wysokości 103 cm z drutu gr. 5mm.

Pytanie 2

Proszę o podanie planowanej długości ogrodzenia do wybudowania.

Z przedmiaru oraz opisu na mapce wynika 49-50 mb, jednak z wymiarów ogrodzenia podanych na mapie wynika 61 mb + furtka.

Odpowiedź 2

Planowana długość ogrodzenia do wybudowania to 61 mb + furtka.