

Od ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
ul. Warszawska 127,  
06-500 Mława

Do Pondus Cezary Witas  
ul. Szara 10  
05-200 Wołomin

T 24 368 80 04

Mława, 02-09-2024 roku

Znak EOP/KD/7/2024/08/04493

Dotyczy: Rozbiórki wiaduktu dla pieszych w m. Mława, w km 10+434 drogi wojewódzkiej nr 587.

W odpowiedzi na pismo, z dnia 20 sierpnia 2024r. dotyczące rozbiórki wiaduktu dla pieszych w m. Mława, w km 10+434 drogi wojewódzkiej nr 587, informujemy że w rejonie rozbieranego wiaduktu znajduje się urządzenia elektroenergetyczne w postaci napowietrznej i kablowej linii SN-15kV. Przedmiotowe urządzenia są widoczne na planie zagospodarowania załączonym przez Państwa do pisma.

W przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych należy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości od urządzeń będących pod napięciem.

Dla linii napowietrznych średniego napięcia SN-15kV minimalne odległości wynoszą:

1. Prace wykonywane przez osoby uprawnione oraz prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym pod nadzorem - 1,4m.
2. Prace wykonywane przez osoby nieuprawnione oraz prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym bez nadzoru - 5m.
3. Jeżeli nie można zachować lub prawidłowo ocenić powyższych odstępów należy postępować zgodnie z zasadami prowadzenia prac przy wyłączonym napięciu.


Przy pracach w pobliżu linii kablowej SN-15 kV należy spełnić następujące wymagania:

1. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć elektroenergetyczną, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława.
2. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5 m po obu stronach od sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo informujemy że:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.
2. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA OPERATOR SA.
3. O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Energetyczne nr tel. 991.

Załączniki: brak

Z poważaniem  
Kierownik  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Mława  
  
Sławomir Ostrowski