



Skoki, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zamawiający:

Gmina Skoki

62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11

tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803

www.gmina-skoki.pl

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl

NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.4.2025

W Y K O N A W C Y

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa ulicy Polnej w Skokach – II etap”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: w I etapie przetargu została wykonana jedynie tymczasowa warstwa kruszywa łamanego a nie została wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z założeniami przetargowymi I Etapu. Przekrój normalny w dokumentacji zakłada, że grunt stabilizowany cementem jest warstwą podbudowy konieczna do wykonania.

Proszę o uzupełnienie kosztorysu i przedmiaru o warstwę stabilizacji pod jezdnią główną a nie tylko na chodnikach i w miejscu nasypu przeciążeniowego

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia zaktualizowany kosztorys ofertowy i przedmiar robót o powyższe kwestie. Ponieważ warstwa stabilizacji pod jezdnią wynikała z projektu wykonawczego, Zamawiający uznaje, iż powyższa modyfikacja nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie zastosowania opraw oświetleniowych dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K lub dopuszczenie +/- 300K jak wskazano w dokumentacji. Oprawy o temperaturze 5700K są standardem w oświetleniu przejść dla pieszych i zapewniają równie wysoki poziom oświeśnienia kontrastowego oraz rozpoznawalności



sylwetki pieszego, spełniają wymagania normatywne i są szeroko stosowane w tego typu lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych dedykowanych do oświetlenia dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K i ± 300 K.

Pytanie:

Proszę o podanie parametrów drzew, np. gatunek, obwód, wysokość, itp. lub krzewów, tj. gatunek, ilość szt. na m² itp. dla wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wskazanych w przedmiarze drogowym. Brak jest specyfikacji odnośnie zieleni umożliwiającej prawidłowe oszacowanie Zamówienia.

Odpowiedź:

Do nasadzeń zastosować młode gatunki drzew z rodzaju: olsza czarna, olsza szara, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk zwyczajny, jesion wyniosły. Sadzonki leśne wysokości ok. 2 m.

Pytanie:

Proszę o podanie parametrów dla żywic przeznaczonych do spoinowania kostki łupanej wymienionej w przedmiarze drogowym., poz. 28, brak jest na ten temat informacji w STWIORB.

Odpowiedź:

Zaprawa do fugowania nawierzchni brukowych powinna mieć odporność na zginanie minimum 10N/mm² oraz odporność na zginanie minimum 25N/mm². Fugować należy na 2/3 wysokości kostki. Minimalna szerokość fugi 5mm, minimalna głębokość 30mm.

Treść zapytań zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP, zostaje udostępniona bez ujawniania źródła, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Z UP. BURMISTRZA