



POWIAT GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dn. 23 maj 2025 r.

PPP.261.1.2025

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 3

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwaną dalej „ustawą Pzp, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej jako „SWZ”.

Pytanie nr 1:

W jakich godzinach można prowadzić prace instalacyjne? Czy można wykonywać pracę sobota - niedziela?

Odpowiedź: Zgodnie z §2 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający zastrzega, że prace montażowe, uciążliwe dla pracowników poradni należy wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 15:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach 09:00 do 15:00.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie trasy prowadzenia nowego zasilania do rozdzielni (trasa przebiega przez część szkoły, do której na wizji nie mieliśmy wstępu).

Dodatkowo proszę zweryfikować czy przewód 5x50 nie jest przewymiarowany do zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzania przez Wykonawcę wizji lokalnej. Zgodnie z p. 5 opisu w dokumentacji projektowej kabel należy poprowadzić po trasie istn. kabla podlegającego wymianie. W przypadku braku takiej możliwości kabel należy ułożyć na drabinkach kablowych na klatce schodowej oraz obudować zabudową z płyt k-g (obrobione poprzez cekolowanie oraz malowanie). Poza klatką schodową odcinek do rozdzielnic wykonać w korytach kablowych. Kabel nie jest przewymiarowany do przedmiotowego zadania gdyż nie zasilą tylko projektowaną klimatyzację ale całe piętro (rozdzielnice piętrowe T3.1 oraz T3.2 zgodnie ze schematem zasilania).



POWIAT GDAŃSKI

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z poważaniem,
**Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pruszczu Gdańskim
Kamila Józefiak
(podpis elektroniczny)**

Sprawę prowadzi:

Daria Czyżewska

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych