

Pyrzyce, 15.04.2025 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów ”

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie1 : Dotyczy grubości warstwy AC16W

Zgodnie z SWZ rozdział III pkt 2 grubość AC16W wynosi 8 cm a zgonie z przekrojami i przedmiarem 4 cm. Prosimy o korektę i potwierdzenie prawidłowej grubości warstwy.

JEZDNIA

- 1) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (KR3-4) grub. 4cm
- 2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (KR1-2) grub. 8cm
- 3) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (#0/31,5mm) grub. 20cm
- 4) Warstwa gruntocementu C5/6 grub. 20cm

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w SWZ rozdział III pkt 2 winno być 8 cm. W przedmiarze i przekroju Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 (KR1-2) winna być o grub. 8cm. W załączeniu prawidłowy przedmiar i przekrój.

Pytanie 2: Dotyczy skanu pliku SWZ

Wykonawca zwraca się prośbą o udostępnienie SWZ w wersji PDF ale z możliwością znaczenia/wyszukania tekstu, albo w edytowalnym pliku "word".

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia SWZ w wersji edytowalnej.

W związku z zapytaniem i udzieloną odpowiedzią, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.


MAŁGORZATA
Małgorzata Podzińska