

6Szkoła Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
61-459 Poznań

Osoba prowadząca sprawę:
st. kpt. Przemysław Rychlicki
tel.: 61 8355860
e-mail: prychlicki@sapsp.edu.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: montażu stacji uzdatniania i filtracji wody zimnej.

I. Miejsce instalacji: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań.

II. Opis:
Założenia wstępne:

Filtracja wstępna	Maksymalne natężenie przepływu 20 m ³ /h	Ilość 1 szt.
Zmiękczenie jonowymienne	Wydaźność jednej kolumny 4,5 m ³ /h	Pojemność zbiorników solanki 5x100 l Uwaga: Ograniczenia wysokościowe w miejscu instalacji.
	Sterowanie	automatyczne

Wykonanie instalacji przyłączeniowej z bypassem oraz zaworem pierwszeństwa.

Wymagane dokumenty:

1. PZH i UDT - jeżeli są wymagane i podlegają zgłoszeniu.
2. DTR wraz z szkoleniem z obsługi.

III. Zdjęcie miejsca instalacji:



IV. Średnie miesięczne zużycie wody: ok 550 m³.

Inwestor dopuszcza wizję lokalną w miejscu instalacji po wcześniejszym umówieniu wizyty (w dni robocze w godz.: 8:00 - 14:00).

Naczelnik Wydziału
Kwatermistrzowskiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław Rychlicki