



Skoki, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Zamawiający:

Gmina Skoki

62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11

tel. 61 8925 800, fax. 61 8925 803

www.gmina-skoki.pl

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl

NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583

ZP.271.9.2025

W Y K O N A W C Y

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę metody wiercenia w interwale 110-147 m warstwy wodonośnej z zakładanego w projekcie wiercenia udarowego na wiercenie metodą z lewym obiegiem płuczki za pomocą podnośnika powietrznego Airlift. Wykonanie otworu za pomocą takiej metody gwarantuje uzyskanie zakładanych wydajności studni oraz znacznie redukuje koszty jego wykonania. Realizacja zgodnie z obecnymi założeniami projektu wymagała będzie zaangażowanie i mobilizacja dwóch urządzeń wiertniczych (wiercenie obrotowe oraz wiercenie udarowe).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany metody wiercenia. Każda zmiana wymaga wcześniejszego złożenia i zatwierdzenia we właściwym Urzędzie projektu zamiennego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiałową w części rur eksploatacyjnych ze stalowych Fi 406 na rury PVC KV DN 400, które posiadają atesty PZH do wody pitnej, jako rozwiązanie równoważne z uwzględnieniem celu wykonania studni na potrzeby korzystania z wody do celów pitnych. Na zmianą materiału rur eksploatacyjnych ma również wpływ lepsza dostępność i cena rur PVC.

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza zmian materiałowych rur eksploatacyjnych. Każda zmiana wymaga wcześniejszego złożenia i zatwierdzenia we właściwym Urzędzie projektu zamiennego.

Pytanie 3:

Co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w odniesieniu do odbioru końcowego?

Odpowiedź:

Wykaz dokumentów powykonawczych został wymieniony w kosztorysie ofertowym w pkt. II pn. Prace Geologiczne. Wymienione w nim dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego inwestycji, co jest warunkiem dokonania odbioru zadania od Wykonawcy z wynikiem pozytywnym.

Pytanie 4:

Czy możliwym będzie rozliczenie kosztów prac i robót, wymaganych ryczałtowo, (po ich zakończeniu i uzyskaniu wymaganych decyzji zatwierdzających) płatnościami przejściowymi (częściowymi)? Jeśli tak?, to prosimy o określenie „etapów robót”, które umożliwią ich rozliczenie i w jakich procentowych wysokościach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje rozliczać zadania w ramach płatności częściowych.

Treść zapytań zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP, zostaje udostępniona bez ujawniania źródła, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.