

Gostyń, dnia 10.03.2025 r.

Dotyczy sprawy: WI.272.2.3.2025

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wilkp.- Siedmiorogów Pierwszy.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Poz. 39 kosztorysu ofertowego, SST D-04.02.01 – prosimy o podanie szczegółowych wymagań dla geowłókniny z podaniem jej typu, grubości i gramatury.

Odpowiedź

Przewidziana przez projektanta Geosiatka do nawierzchni bitumicznych z włókna szklanego powinna posiadać następujące parametry:

- wytrzymałość na rozciąganie 100-200 kN/m
- grubość 3mm
- gramatura 380 (+/- 40) g/m²
- wielkość oczek 25x25 (+/-5) mm

Pytanie nr 2

Opis techniczny pkt. 1.8.4.-powierzchnie w zestawieniu różnią się od powierzchni w kosztorysie ofertowym, prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć powierzchnie zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Odpowiedź

Tak, powierzchnie, o których mowa należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie nr 3

Poz. 43 kosztorysu ofertowego – brak warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w opisie technicznym i przekrojach, prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z kosztorysem ofertowym

Odpowiedź

Tak, warstwę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **14.03.2025 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **14.03.2025 r. o godz. 9:30**.

**up. Zarządu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Zastępca Naczelnika Wydziału**