



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

IZ-IV.EK.272.5.6.2025

Staszów, dnia 26.05.2025 r.

WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja/remont pracowni zawodowych”.

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1320) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udostępnia treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

A. Remont/adaptacja pomieszczeń do potrzeb kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu:

Pytanie 1 Proszę o podanie parametrów stolarki okiennej, kolorystyki oraz informacji czy mają zostać zastosowane nawiewniki higrosterowane lub inne. Proszę również o załączenie rysunku technicznego lub szkicu okna przedstawiającego podział skrzydeł.

Odp. 1. Kolor okna: biały, mają być zastosowane nawiewniki higrosterowane. Poniżej przedstawione jest zdjęcie przedstawiające podział skrzydeł:



Pytanie 2. Proszę o podanie parametrów technicznych płytek posadzkowych oraz ich kolorystyki.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Odp. 2. Płytki podłogowe o wymiarach 40 x 40 cm, antypoślizgowe R9 lub R10 zgodnie z normą DIN 51130, kolor: odcień szarości

Pytanie 3 Proszę o podanie rodzaju farby ściennej i kolorystyki.

Odp. 3. Rodzaj farby ściennej: lateksowy do wnętrz Akrylit 3000 PW, kolor biały.

Pytanie 4 Proszę o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru: „Zastosowanie kontrastowej kolorystyki pracowni w 3 salach”. Czy odnosi się do kolorystyki ścian czy do innych elementów wnętrza?

Odp. 4. Na posadzce lub ścianie stosuje się pasy o szerokości 15 – 30 cm w innej barwie niż obie płaszczyzny,



w kontraście min. 30%LRV w stosunku do min jednej z tych płaszczyzn (przykład na zdjęciu). Kolor do ustalenia podczas realizacji.

Poziom kontrastu drzwi względem tła wynosi 50% LRV. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby wyróżnienia drzwi wejściowych do pracowni zawodowej.



Prezentowane oznaczenia są zgodne z projektem „Dostępna szkoła”, realizowanego przez partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz Politechnikę Gdańską, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Pytanie 5 Proszę o wyjaśnienie czy jako izolacja cieplna posadzki ma zostać zastosowany styropian EPS 100 czy styrodur? Proszę o podanie współczynnik przewodzenia ciepła.

Odp. 5. Izolacja cieplna do posadzki EPS 200-036 podłoga wsp. przenikania 0,036 (W/m.k).



B. Remont/adaptacja pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie:

Pytanie 1 Proszę o podanie rodzaju farby ściennej i kolorystyki.

Odp. 1. Rodzaj farby ściennej: lateksowy do wnętrz Akrylit 3000 PW, kolor: sala nr 4 – kolor słonecznikowy z różnymi odcieniami na poszczególnych ścianach, sala nr 12 - kolor zielony o różnych odcieniach na poszczególnych ścianach, wokół drzwi i bram wyraźny pas koloru np. żółtego, sala nr 13 - kolor morelowy o różnych odcieniach na poszczególnych ścianach, wokół drzwi i bram wyraźny pas koloru np. zielonego. Stosujemy te same zasady, co w ZS w Połańcu tzn. Odp. 4.

Pytanie 2 Proszę o wyjaśnienie czy jako izolacja cieplna posadzki ma zostać zastosowany styropian EPS 100 czy styrodur? Proszę o podanie współczynnik przewodzenia ciepła.

Odp. 2. Należy zastosować styrodur współczynnik przenikania 0,036 (W/mK).

Pytanie 3 Proszę o podanie parametrów technicznych płytek posadzkowych oraz ich kolorystyki.

Odp. 3. Płytki podłogowe o wymiarach 40 x 40 cm antypoślizgowe R9 lub R10 zgodne z normą DIN 51130. W salach 12 i 13 płytki koloru grafitowego ciemnego w sali nr 4 płytki koloru beżowego

Pytanie 4 Jakie rolety mają zostać zastosowane?

Odp. 4. Rolety rozwijane automatycznie (sterowane) koloru grafitowego.

C. Remont/adaptacja pracowni zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie:

Pytanie 1 Proszę o podanie parametrów stolarki okiennej, kolorystyki oraz informacji czy mają być zastosowane nawiewniki higrosterowane lub inne. Proszę o załączenie rysunku technicznego lub szkicu okna przedstawiającego podział skrzydeł.

Odp. 1. Kolor okna: biały, mają być zastosowane nawiewniki higrosterowane. Poniżej przedstawione jest zdjęcie przedstawiające podział skrzydeł:



Pytanie 2 Proszę o wyjaśnienie czy jako izolacja cieplna posadzki ma zostać zastosowany styropian EPS 100 czy styrodur? Proszę o podanie współczynnik przewodzenia ciepła.

Odp. 2. Izolacja cieplna do posadzki EPS 200-036 podłoga wsp. przenikania 0,036 (W/m.k).



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pytanie 3 Proszę o podanie parametrów technicznych płytek posadzkowych oraz kolorystyki.

Odp. 3. Płytki podłogowe o wymiarach 40x40 cm antypoślizgowe R9 lub R10 zgodnie z normą DIN 51130, kolor: jasny beż.

Pytania 4 Proszę o podanie rodzaju farby ściennej i kolorystyki.

Odp. 4. Rodzaj farby ściennej: lateksowy do wnętrz Akrylit 3000 PW, kolor jasnozielony (seledynowy). Wyróżniamy drzwi i płaszczyzny ścian zgodnie z odpowiedzią w ZS w Połańcu Odp. 4.

Starosta Romuald Zgrzywa