

Odbiory:	wyłącznik główny	kontrola napięcia	ochrona przepięciowa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie aw. i ew.	rezerwa	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne	gniazda 1–fazowe ogólne
Nr obwodu TS6/...				1oś	2oś	3oś	4oś	5oś	6oś	7oś	8oś	9oś	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G
Typ przewodu lub kabla	istn. YKYżo5x16			N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5	N2XH3x1,5		N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5	N2XH3x2,5
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,5kW	0,7kW	0,7kW	0,5kW	0,4kW	0,5kW	0,4kW	0,1kW		szt.7	szt.5	szt.5	szt.5	szt.6	szt.4	szt.7	szt.4	szt.8	szt.5	szt.5	szt.5

Obudowa podtynkowa, 7x24 moduły, metalowa, zamykana na drzwiczki, IP–40



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY

Adres obiektu budowlanego:
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Tom:	Branża:	
TOM IV	ELEKTRYCZNA	
Projektant w specjalności instalacje elktryczne:	mgr inż. Marcin Oldziej Wa-379/02	

Tytuł rysunku:
SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TS6

Data: 4 październik 2022	Skala: -	Rys: E-21/1/2 Str. ...