


rozdzielnica Rpoż



1000

250

600

200

630

rozdzielnica TG1.1

istn. złącze kablowe

Certyfikowany Przeciwpowozarowy
Wyłqcznik Prqdu
wraz z okablowaniem
i przyciskiem sterowniczym

Obudowa:
-termoutwardzalna, na fundamencie, o wym. 1000x600x250mm (szer_wys_gł)
-stopień ochrony IP-66/P-55
-stopień ochrony IK-10
-napiecie znamionowe izolacji Ui=800V AC
-napiecie znamionowe łaczeniowe Un=400V AC
-prąd zwarciaowy 10kA
-kategoria przepięciowa II
-częstotliwość znamionowa 50/60Hz

Uwaga:
Parametry rozdzielnicy WP/PWP mają charakter poglądowy.

Uwaga:
Rozdzielnica w wykonaniu jako certyfikowany Przeciwpowozarowy Wyłqcznik Prqdu, wyposażony w okablowanie i przycisk sterowniczy.
Rozdzielnica będzie posiadała świadectwo dopuszczenia CNBOP.

SAMOCZYNNNE WYLĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zamierzenia budowlanego:	REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGRZEWOWEJ, KIMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I ISSN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Nazwa obiektu:	BUDYNEK BIUROWO-KOSZAROWO-MAGAZYNOWY
Adres obiektu budowlanego:	UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
Inwestor:	JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PAŃSTWA UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 00-909 WARSZAWA
Generálny Projektant:	MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. ul.Przewodowa 29, 04-874 Warszawa NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188
Tom:	TOM IV
Branża:	ELEKTRYCZNA
Projektant w specjalności Instalacje elektryczne:	mgr inż. Marcin Ołdziej Wa-379102
Tytuł rysunku:	
WDOK ROZDZIELNIC TG1.1, TG2.1, RPOŻ, WG/PWP	
Data: 4 październik 2022	Rys: E-12
Skala: -	Str. ...