



Przekaznik kontroli zasilania	Przycisk wyłącznika ppoż	Centrala oddymiania grawitacyjnego	Zasilanie	Styki pomocniczne	Uziom	Zasilanie R-1
1	2	3	4	5	6	7
L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	0,50 kW L N PE	L1 L2 L3 PEN	L1 L2 L3 PEN	PE	L1 L2 L3 N PE

UWAGI:

- elementy składowe wyłącznika ppoż muszą posiadać certyfikat CNBOP (jednostkowe dopuszczenie) albo zastosować certyfikowany zestaw wyłącznika ppoż,
- dopuszcza się stosowanie aparatów i osprzętu zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,



MAZE BIURO PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA

ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,
strona [www](http://www.mazebiuro.pl): www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY SZAFKI ROZDZIELCZEJ
Z WYŁĄCZNIKIEM PPOŻ (dla zasilania R-1)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo - sportowej
przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

PROJEKTANT:
mgr inż. Remigiusz Przystaj
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień: 115/DOŚ/08

PODPIS:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica

mgr inż. Włodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień: 29/90/Lw

PODPIS:

3.

INWESTOR:
Gmina Legnica

FAZA PROJEKTU:
PT

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

NR RYS:
ET 03

ADRES INWESTORA:
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

SKALA:

DATA:
10.02.2025 r.

STR: