

Rawa Mazowiecka, dnia 11.02.2025 r.

Znak: RPI.271.5.2025

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 9) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: „**Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Rawie Mazowieckiej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści na nawierzchnię bezpieczną żwir płukany o frakcji-2-8mm zamiast wyszczególnionego w specyfikacji żwiru 0,25-8mm (który jest praktycznie niedostępny) oraz czy dostarczenie piasku do piaskownic leży po stronie wykonawcy, jeżeli tak to proszę o podanie frakcji i ilości.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza żwir o ww. parametrach.

Dostarczenie piasku do piaskownic leży po stronie Wykonawcy (frakcja od 0,2 do 2 mm)- szacunkowa ilość piasku ok. 14 m³.

Burmistrz Miasta
mgr Piotr Irla