NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE
ilość kotew iniekc. = 65 szt.
ilość wylotów istn. 1 x Ø 200 mm
ilość wylotów proj. 1x Ø 200 mm

WZDŁUŻ REMONTOWANEGO NABRZEŻA SZCZECIŃSKIEGO - ISTN. ŚCIANKA SZCZELNA NA ODC. O DŁUGOŚCI Lc = 176 mb:
NA ODC. L1 = 11,9 mb: KLOCKNER II / LARSSEN II, NA ODC. L2 = 100,8 mb: KLOCKNER II, NA ODC. L3 = 60,8 mb LARSSEN II
Rzędna korony istn. ścianki (wg. dostępnej dokumentacji archiwalnej): +0,40 (+0,30) m Kr.
ISTNIEJĄCY OCZEP NA STALOWEJ ŚCIANCE SZCZELEJ - do rozkucia na całej długości tego nabrzeża.
GŁOWICE PROJ. KOTEW INIEKCYJNYCH na rzędnej +0,60 m Kr - osadzone w gniazdach nowego oczepu i fazy betonowania.

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE
ilość kotew iniekc. = 65 szt.
ilość wylotów istn. 1 x Ø 200 mm
ilość wylotów proj. 1x Ø 200 mm

UWAGI:
1) Rzędne w Układzie Kronsztadt 96. 2) Wymiary podano w metrach.
3) Przekroje nabrzeża - pokazano w projekcie na odrębnych rysunkach.
4) Na planie pokazano punkty charakterystyczne załamań w przebiegu krawędzi nadbudowy odczytane wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej; pkt. A, B, C, D, E, F, G.
5) Instalowanie proj. iniekcyjnych kotew gruntowych z uwagi na istniejącą zabudowę - metodą wiercenia. Rzędne, długości i nachylenie kotew - wg. przekrojów proj. konstrukcji
6) Rozwiązanie projektowe dla narożników przewiduje:
a) w pkt Ao, gdzie dochodzi proj. stalowa ścianka szczelna od strony proj. umocnienia - pionowy płaskownik stalowy gr.15 mm, przyspawany na wysokości po wpasowaniu do brusa istn. ścianki szczelnej, następnie zamknięta przestrzeń pomiędzy brusami zostanie wypełniona betonem podwodnym C20/25.
b) w pkt. Go - szczegół przynależny do Nb. Gdyńskiego, pokazany na planie tego nabrzeża.
7) Dokładne usytuowanie sieci i urządzeń branż wod-kan. i elektr. - wg. opracowań branżowych.

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA

INDUSTRIA BALTIC GROUP
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

KAPPA PROJEKT
80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu: mgr inż. MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/POOK/07
projektował: mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI nr upr. 392/G4/B1
opracował: mgr inż. JAKUB KOWALSKI nr upr. POM/0287/POOK/08
sprawdził: mgr inż. ANDRZEJ ŁUGOWSKI nr upr. POM/0288/POOK/08

odres inwestycji:	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT ŁOBESKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO OZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 3/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obręb 5)
inwestor:	Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76-150 Darłowo
inwestycja:	REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO.
tresc rysunku:	NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE. PLAN PROJ. ZABEZPIECZENIA STN. ŚCIANKI SZCZELNEJ.
data: 03.2010	faza: PROJ. WYKONAWCZY
nr proj: IBG-P/019/09	Rewizja: ...
wymior rys.: 950x297	skala: 1:200
branża: HYDROTECHNIKA	nr rys.: IP019_20_PW_DR_1002

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE

NA ODC. H1-A istn. oczep do wyburzenia jak na całym odc. Nb. Szczecińskiego

płyty bet.

Aco S100K typ. 20

wodoc. Ø125 PE docelowa

żelbetowa ława fundamentowa, posadowienie nieznane

6 stalowych podpór głównych na żelbetowej płycie

BUDYNEK ELEWATORA

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE - INIEKCYJNE KOTWY STAŁE - ODCINEK (I) L1 = 43 mb
Reprezentatywny profil geotechniczny - na przekroju poprzecznym konstrukcji; G-G
Rozstaw kotew: 2,40 m, długość kotwy L=15 m, pręt rdzeniowy Ø 36 mm St 950/1050
średnica wiercenia Ø 152 mm, długość bulwy Lb = 8,0 m iniekcja powtarzalna.

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE - INIEKCYJNE KOTWY STAŁE - ODCINEK (II) L2 = 48 mb
Reprezentatywny profil geotechniczny - na przekroju poprzecznym konstrukcji; H-H
Rozstaw kotew: 2,40 m, długość kotwy L=15 m, pręt rdzeniowy Ø 36 mm St 950/1050
średnica wiercenia Ø 152 mm, długość bulwy Lb = 8,0 m iniekcja powtarzalna.

NABRZEŻE SZCZECIŃSKIE - INIEKCYJNE KOTWY STAŁE - ODCINEK (III) L3 = 66 mb
Reprezentatywny profil geotechniczny - na przekroju poprzecznym konstrukcji; I-I
Rozstaw kotew: 2,40 m, długość kotwy L=15 m, pręt rdzeniowy Ø 36 mm St 950/1050
średnica wiercenia Ø 152 mm, długość bulwy Lb = 8,0 m iniekcja powtarzalna.