

Włocławek, 15 stycznia 2025 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), prowadzonego pn.: „**ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK (w podziale na Części)**”.

Znak sprawy: RBLiR.271.2.01.2025.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust.6 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ.
- II. W dniach 10, 13 i 14 stycznia 2025 r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie poglądowego zdjęcia huśtawki podwójnej która ma wskazaną w dokumentacji strefę bezpieczną o wymiarach 7,3x3,5m. W znalezionych przez nas huśtawkach strefa bezpieczna jest o wymiarach 7,3x4,5m. Czy taką zaakceptuje Zamawiający i Projektant?

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że załącza poglądowe zdjęcie huśtawki podwójnej w formie Załącznika nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Huśtawka podwójna została zaprojektowana w miejscowości Kosinowo. Zamawiający wyjaśnia ponadto, że zaakceptuje strefę bezpieczną 7,3*4,5m.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w kosztorysie ofertowym dotyczącym placu zabaw w Warząchewka Nowa - w kosztorysie należy wycenić Huśtawkę podwójną, a w projekcie zagospodarowania nie ma huśtawki tylko piaskownica, co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie Części I, tj. kosztorys ofertowy Warząchewka Nowa – plac zabaw, poz. 25, dokonuje zmiany zapisu. Obecnie w poz. 25 jest „Huśtawka podwójna”, powinno być „obrzeża z gumy SBR na ławie betonowej w ilości 4*5,0=20mb dla potrzeb piaskownicy”. W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień zaktualizowany kosztorys ofertowy w zakresie Części I, który dotyczy placu zabaw w m. Warząchewka Nowa, jako Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie budowy zjazdu na placu zabaw w Warząchewka Nowa. Czy Zamawiający ma uzgodnienia na budowę zjazdu ? Jeżeli tak proszę o udostępnienie uzgodnienia oraz o informację czy jakieś uzyskanie zgód/zezwoleń i np. projektu organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja na budowę placu zabaw wraz z chodnikiem zewnętrznym i zjazdem w m. Warząchewka Nowa została zgłoszona do organu nadzrędnego. Wykonanie zjazdu, chodnika i oznakowanie pionowe i poziome stanowi integralną część tej dokumentacji. Po stronie Wykonawcy wymagany jest tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy chodnika i zjazdu.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje budowę ogrodzenia placów zabaw na słupach 60x40x2mm ? Są to słupy systemowe, powszechnie dostępne i znacznie wpłynie to cenę zamówienia, w porównaniu do zastosowania słupów i obejm na specjalne zamówienie pod wymiar 60x60.

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że zaakceptuje słupy ogrodzeniowe systemowe 60*40*2mm. Dla potrzeb bramy i furtki wymaga się zastosowania słupów systemowych 80*80mm, natomiast do bramy wymaga się zastosowania słupów systemowych 100*100mm.

Pytanie nr 5:

Proszę o wyjaśnienie zapisów na rys, nr 8 - schemat ogrodzenia. Wskazane jest ogrodzenie panelowe, ale są również zapisy o śrubach rzymskich i karabińczykach do mocowania siatki z liną stalową. Ogrodzenia panelowego nie mocuje się na takich elementach. Jest również uwaga o nie łączeniu siatki do słupów pośrednich. W związku z tym proszę o jasną informację czy należy przyjąć do wyceny budowę ogrodzenia panelowego czy siatkowego?

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy o śrubach rzymskich i karabińczykach należy pominąć. Dla Części I należy przyjąć wycenę dotyczącą ogrodzenia panelowego wys. 153cm D3 bez podmurówek betonowych.

Pytanie nr 6:

Proszę o udostępnienie schematu technicznego/rysunku siedzisk z koszy gabionowych. Czy siedziska mają być drewniane jak zapisane w kosztorysie czy plastikowe jak w udostępnionej karcie technicznej?

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, że załącza do niniejszych wyjaśnień zdjęcie poglądowe siedzisk z koszy gabionowych, jako Załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień. Wymaga się siedziska z koszy gabionowych dł. 1,0m z siedziskami drewnianymi.

Pytanie nr 7:

Czy ogrodzenia systemowe projektowane na placach zabaw mają być wyposażone w betonową systemową podmurówkę?

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga się ogrodzenia systemowego bez betonowych systemowych cokołów-podmurówek.

Pytanie nr 8:

W jaki sposób ma być ograniczona nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR puzzle? Czy ma być to obrzeże betonowe czy też obrzeże z gumy SBR?

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnie z płyt SBR puzzle na placu zabaw w Smólniku należy ograniczyć obrzeżami SBR (Plac zabaw w m. Smólnik, kosztorys ofertowy poz. 32 w ilości 67mb).

Pytanie nr 9:

Jaki rodzaj nawierzchni bezpiecznej ma być zamontowany na placu zabaw w Kosinowie i Warząchewce? Czy ma być z piasku frakcji 0,2-2,0 mm czy też ze żwiru płukanego 2-8 mm? Czy rozmiary nawierzchni bezpiecznej mają odpowiadać strefie bezpiecznej zamontowanych urządzeń?

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że w m. Kosinowo oraz w m. Warząchewka Nowa nawierzchnię pod urządzenia zabawowe należy wykonać ze żwiru 2/8. Dla piaskownicy z piasku 0,2/2mm.

Rozmiary nawierzchni bezpiecznej odpowiadają strefie bezpiecznej i są bez zmian:

- na placu zabaw w m. Kosinowo pod urządzenie Kosmos poz. koszt. 22 w ilości 63m²
- na placu zabaw w m. Warząchewka Nowa pod urządzenie Straż pożarna poz.koszt.44 w ilości 91,5m²

Pytanie nr 10:

Czy piaskownica w Warząchewce Nowej ma być ograniczona obrzeżami betonowymi, czy też obrzeżami z gumy SBR?

Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź w powyższym zakresie została zawarta w Odpowiedzi na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 11:

Czy urządzenia fitness wioślarz i orbitrek mają być wykonane z pylonem czy też bez niego?

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zamawiający wyjaśnia, że urządzenia wioślarz i orbitrek mają być wykonane bez pylonu.

Pytanie nr 12:

Czy można złożyć ofertę tylko na ogrodzenie?

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga się złożenia oferty w odpowiedzi na daną Część, tj. na cały zakres zamówienia określony w każdej z Części odpowiednio. W związku z powyższym nie ma możliwości złożenia oferty tylko na ogrodzenie.

Pytanie nr 13:

Dotyczy części 1: czy urządzenia zestaw straż pożarna oraz kosmos mogą być wykonane z:

- słupy nośne 80x80 mm, ocynkowane i malowane proszkowo;
- podesty oraz schodki wykonane z płyty HDPE typu antyskid - antypoślizgowe;
- daszki, barierki, zabudowy boczne ławeczka, elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE zamiast tworzywa LLDPE;
- łączenia elementów do słupów nośnych poprzez skręcanie elementami nierdzewnymi oraz spawanie;
- zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej a boki z płyty HDPE;
- elementy ozdobne wykonane z płyt HDPE z niefrezowanymi ilustracjami lub wyciętymi w odpowiedni kształt zamiast tworzywa formowanego LLDPE
- daszki wykonane z płyt HDPE, elementy ozdobne w postaci płomienia ognia z płyty HDPE
- wszystkie elementy które są stylizowane zamiast LLDPE wykonane z płyt HDPE odpowiedni wyciętych oraz niefrezowanych ?

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę materiałów na urządzenia zabawowe Kosmos i Straż pożarna. Zamawiający wymaga pozostawienia materiałów zgodnych z wymogami określonymi w Dokumentacji.

Ponadto Zamawiający informuje, że dane techniczne dla zestawu Straż Pożarna załączone są do Projektu. Dodatkowo Zamawiający, jako Załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień, dołącza dane techniczne do zestawu Kosmos.

III. Jednocześnie, Zamawiający działając zgodnie art. 271 ust. 1 i ust. 2, art. 286 ust. 1 w zw. z oraz art. 266 ustawy Pzp informuje, że przed upływem terminu składania ofert dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu – zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

IV. W związku z powyższym **Zamawiający** o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach lub ich przygotowanie **przedłuża** termin składania ofert do dnia 28 stycznia 2025 r. do godz. 09:00 z jednoczesną zmianą terminu otwarcia ofert do dnia 28 stycznia 2025 r. do godz. 09:15.

Forma i sposób złożenia oferty nie ulegają zmianie.

Zmianie ulega termin związania ofertą, który będzie przypadał na dzień 26 lutego 2025 r.

V. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – poglądowe zdjęcie huśtawki podwójnej;
- 2) Załącznik nr 2 – zaktualizowany kosztorys ofertowy w zakresie Części I (placu zabaw w m. Warząchewka Nowa);
- 3) Załącznik nr 3 – zdjęcie poglądowe siedzisk z koszy gabionowych,
- 4) Załącznik nr 4 – dane techniczne do zestawu Kosmos.