

Do uczestników postępowania**Dotyczy: postępowania EZP/218/2025 na „Sukcesywny zakup zaworów kulowych”.**

Informuję, że w dniu 17.04.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. *Uprzejmie proszę o informację, czy dla zaworów kulowych gwintowanych o ciśnieniu 1,6 MPa oraz 2,5 MPa dopuszczacie Państwo takie same parametry jak dla zaworów nakrętno wkrętnych tj. temperaturę pracy 120C?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza temperaturę maksymalną zgodnie z opisem danego zaworu lub wyższą.

2. *Dot. Dot. Pakietu nr 1 - Zawory kulowe gwintowane*
Wnioskujemy o dopuszczenie zmniejszenia średnic przelotu kuli o 8% dla zaworów o średnicy powyżej DN50. Wniosek swój argumentujemy, że taki zapis Zamawiający miał i akceptował w SWZ w postępowaniach na zakupy zawór gwintowanych w latach ubiegłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie średnicy przelotu o 8% dla zaworów gwintowanych powyżej DN 50.

Z poważaniem