



NW1 podstawa dachowa (1.szt.)

Skala 1 : 20




Przekrój A-A




NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ WG PONIŻSZYCH ZALEŻNOŚCI:



Blachy prostokątne jednostronne:



żebra:



rury prostokątne / okrągłe:



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x POZ.	RAZEM		
NW1	1	Uz 80x60x4	4480	S235JR	2	1	2	8.96	51.52
	2	Uz 80x60x4	4360	S235JR	3	1	3	13.08	75.21
	3	Uz 80x60x4	2615	S235JR	2	1	2	5.23	30.07
	4	RK_z 60x60x5	915	S235JR	9	1	9	8.23	66.95
	5	BL 10x260	260	S235JR	9	1	9	2.34	47.76
	6	BL 10x60	180	S235JR	9	1	9	1.62	7.63
OGÓŁEM									279.14
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%									4.19
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2%									5.58
RAZEM:									288.91

UWAGI :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocować do stropodachu za pomocą kotew HILTI HKH M10 lub innych przeznaczonych do mocowania w płytach kanałowych
- Podstawa przygotowana pod centralę NW1 (wg. proj. branży sanit.) o masie całkowitej : 1030 kg
- Długości elementów stalowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie
- Podstawę mocować do płyt kanałowych

klasa konstrukcji : EXC2 (kl.II wg PN)
wg EN 1090-2:2008
poz. niezgodności spawalniczych : C
wg PN-EN ISO 5817
stal : S235JR

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo	
PROJEKTANT: USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDSANRISE Krzysztof Jekiel ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań www.budsanrise.pl	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO: UCEJUM OGÓLNOKształcące IM. M. KONOPNICKIEJ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIKSUDSKIEGO 26 05-120 LEGIONOWO	
STADIUM: PW	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
TEMAT: BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI	
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Podwika ul. Gł. 10, 05-119 Legionowo ul. W. 10, 05-119 Legionowo	
TYTUŁ RYSUNKU: NW1 Podstawa dachowa	SKALA : 1:20, 1:10 DATA : 30.08.2024 NR RYSUNKU: K.04