



## POWIAT ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7  
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27  
e-mail: [starostwo@powiat.swidnica.pl](mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl)  
[www.swidnica.pl](http://www.swidnica.pl)

Świdnica, dnia 26.05.2025

WI.272.9.2025.3

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sieci elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy – I etap”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 1** W przedmiarze zamieszczonym w dokumentacji jest dział poświęcony systemowi sygnalizacji pożaru, natomiast nie ma o takim systemie mowy w opisie czy na rysunkach projektowych. Proszę o informacje czy system SSP należy wyceniać, a jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:** W tym etapie inwestycji SSP nie jest przewidziane.

Centrala SSP zlokalizowana na parterze musi być realizowana wraz Głównym wyłącznikiem prądu w II etapie inwestycji. W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano elementy instalacji SSP, jednak bez centrali nie ma możliwości sprawdzenia poprawności jej wykonania. Z powyższych względów będzie ona musiała być wykonana w późniejszym terminie w sposób natynkowy.

Sekretarz Komisji  
Przetargowej

Bernard Koczkodon



01U001FDXA