

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy pozycja kosztorysowa nr 9 d.2.1 nie dubluje się z pozycją kosztorysową 14 d.4.1 jeżeli nie to prosimy o podanie grubości wykonania koryta.

Odpowiedź

Koryto i roboty ziemne to dwie różne pozycje kosztorysowe.

Pozycja nr 9: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy (jednostka miary m³)

Wyszczególnienie robót:

1. Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład.
2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody.
3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.
4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie.
5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład.
6. Ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu.

Pozycja nr 14: Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni (jednostka miary m²)

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

Grubość wykonania koryta to 49 cm = 4 cm + 5cm + 20cm + 20cm

Wykop to roboty ziemne w głąb gruntu, stąd też m³ z odwozem urobku lub przerzutem w inne miejsce, natomiast koryto (dno) to powierzchnia powstała po wykonaniu wykopu, którą należy wyprofilować do rzędnej, uformować do wymaganego spadku i profilu, zagęścić, a także jego utrzymanie.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **12.02.2025 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **12.02.2025 r. o godz. 9:30**.