

Opole, dnia 17.04.2023 r.

MIEJSKA SPÓŁKA WODNA  
W O P O L U  
45-015 OPOLE, Rynek 1A

Zakład Komunalny Sp. z oo.  
na ręce pełnomocnika:  
Domel inż. Iwona Dołżycka  
ul. Torowa 13a  
46 – 073 Mechnice

Dotyczy przebudowy rowu R-A4 w dzielnicy Półwieś.

Miejska Spółka Wodna w Opolu po przeanalizowaniu planowanej inwestycji – budowy PSZOK -u na ulicy Wspólnej realizowanej przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu wyraża zgodę na przebudowę rowu R-A4 , kolidującego z rozwiązaniem projektowym.

Warunkiem przebudowy, jest ubezpieczenie nowego odcinka rowu płytami ażurowymi; dna i skarp do wysokości około 40cm. Parametry rowu na przebudowywanym odcinku powinny pozostać bez zmian.

Wyrażamy również zgodę na wprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z terenu placu do rowu R-A.

Ze względu na wysoki poziom wody w odbiorniku jakim jest Potok Ryjec należą maksymalnie ograniczyć ilość wody spływającej z utwardzonego terenu PSZOK.

Ze względu na zwiększenie ilości wody płynącej rowem R-A wymaga się, aby Zakład Komunalny na swój koszt przebudował przepust drogi transportu rolnego o numerze 112P. Istniejące rury o średnicy 500mm należy zastąpić rurami o średnicy 600mm.

Przebudowę przepustu należy zrealizować po zakończeniu budowy PSZOK-u.

Po wykonaniu inwestycji wymaga się, aby Zakład Komunalny przejął konserwację rowu R-A4 na przebudowanym odcinku oraz rowu R-A na odcinku od wlotu rowu R-A4 do Zakładu Polaris.

Konserwację należy wykonywać cyklicznie jeden raz w roku. Powinna ona polegać na odmulaniu dna i wykaszaniu skarp.

Uzgadniana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Parametry zrzutu wód zaproponowane we wniosku muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz możliwościami rowu, gwarantującymi jego nie wylewanie.

Przewodniczący Zarządu  
M.S.W. w Opolu

  
Ryszard Kansa

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2. Wydział Infrastruktury i Gospodarki Technicznej
3. a/ a