

## W Y J A Ś N I E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Serwis kogeneratora MB 3042 L5 (rok produkcji 2008)**

Nr sprawy **ZP/16/2025/S**

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

### Treść pytania 1:

1. Przy przeglądzie po 15200 godz. pracy, przewidywana jest wymiana między innymi łożysk głównych, co wiąże się z demontażem i montażem wału korbowego silnika modułu kogeneracyjnego. Przed wymianą łożysk zazwyczaj wykonywany jest pomiar zużycia czopów wału korbowego i jego polerowanie lub ewentualny szlif, jeżeli zużycie jest poza tolerancją. Takie czynności wykonywane są w warunkach warsztatowych. W związku z powyższym, czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przeglądu po 15200 godz. w siedzibie Wykonawcy? Wiązałoby się to z demontażem i przetransportowaniem silnika do siedziby Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się, aby prace związane z pomiarem zużycia i ewentualnego szlifu wału korbowego, zostały zlecone przez Wykonawcę specjalistycznej firmie podwykonawczej? Czas wykonania takich prac to 4-6 tygodni, czy Zamawiający dopuszcza taki czas wykonania prac.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w cenie przeglądu po 15.200 godzin pracy Wykonawca ma prowadzić czynności serwisowe (przeglądy) według OPZ i załączonego „Planu serwisowego MTU prac konserwacyjnych” oraz „Planu serwisowego MTU plan napraw”. Zamawiający nie narzuca miejsca wykonania niezbędnych czynności serwisowych. Przegląd po 15.200 godzin obejmuje między innymi wymianę łożysk głównych, co wiąże się z koniecznością wykonania niezbędnych pomiarów elementów silnika oraz jeżeli zajdzie taka konieczność (na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów) to Wykonawca ma obowiązek w cenie przeglądu wykonać wszystkie czynności niezbędne do prawidłowej pracy układu kogeneracji.

### Treść pytania 2:

2. Z uwagi na zakres przeglądu po 15200 godz. Pracy wnioskujemy o zmianę terminu powiadomienia o konieczności wykonania tego przeglądu na 21 dni roboczych.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

### Treść pytania 3:

3. Zamawiający wymaga udzielania gwarancji na okres 12 miesięcy - wnioskujemy o zmianę tego zapisy na okres gwarancji obowiązujący od dnia wykonania usługi potwierdzonej protokołem odbioru do daty wykonania kolejnego przeglądu wynikającego z planu konserwacji. Gwarancją nie są objęte części eksploatacyjne: filtry oleju, filtry powietrza, filtry gazu, świece zapłonowe, końcówki kabla zapłonowego, kable zapłonowe, uszczelki pokrywy zaworów

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania 4:

4. Wnioskujemy o zmianę zapisów w paragrafie §4 pkt. 6 : czas dostawy części z 24h na 36h.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania 5:

5. Wnioskujemy o wykreślenie §4 pkt. 7 w całości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść pytania 6:

6. Wnioskujemy o zmianę zapisów w §4 pkt. 15.2: usunąć wadę/i lub usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania wezwania za wyjątkiem przypadku w którym konieczne jest zamówienie dodatkowych części zamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.