

Znak sprawy: ZP.271.1.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą, etap II”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1

W jaki sposób należy przewidzieć odwodnienie ul. Kościuszki? Czy zamawiający będzie wymagał wybudowania nowej kanalizacji deszczowej (z kanałem głównym na całej długości drogi), czy jednak dopuści rozwiązanie w postaci wymiany istniejącej kanalizacji deszczowej składającej się z wpustów i przykanalików odprowadzających wodę do potoku?

Odpowiedź

Jest to określone w programie funkcjonalno użytkowym (PFU) w punkcie 1.3.5. Remont, przebudowa i budowa odwodnienia (sieci, rowy, przepusty): „Założyć przebudowę istniejących ciągów kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku trasy. Na odcinkach gdzie odległość między istniejącymi wpustami kanalizacji deszczowej jest większa niż 50 m. należy zaprojektować odcinkami nową kanalizację deszczową. Nowo projektowane odcinki kanalizacji deszczowej podłączyć do istniejących przykanalików.”

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Daniel Lubiński