

Srokowo, dnia 31 marca 2025 r.

Nr postępowania ZG.270.2.2025 (ID 1080497)

Dotyczy: Budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku hotelowo-restauracyjnym w Ośrodku Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" .

Tryb postępowania: w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 19 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie z dnia 31.03.2025 r.

Pytanie:

Czy do wyceny należy przyjąć ogrodzenie ocynkowane ogniowo czy galwanicznie?.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie ocynkowane galwanicznie.