

Sławno, dn. 17.12.2021 r.

**Starostwo Powiatowe w Sławnie**  
**76-100 ul. Sempołowskiej 2a**

Znak sprawy: 483.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 17.12.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Projekt sieci oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi
Lokalizacja:	Obr. Darłowo 2: dz. o nr ewid.: 1/112; obr. Darłowo 5: dz. o nr ewid.: 1/8, 1/25, 1/30, 1/31, 1/33, 1/36, 1/37, 1/38, 21/22, 21/43, 21/46.
Wnioskodawca:	DUDEK MARCIN ul. Miłosza 17, 80-126 Gdańsk
Inwestor:	GMINA MIASTO DARŁOWO ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
Projektant:	ARKADIUSZ RUDECKI Inne upr.: budowlane: WKP/0176/POOE/10
Przewodniczący:	Anna Foryś
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.11.2021 r.
Charakterystyka:	INWESTOR: Miasto Darłowo, ul.Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, NIP:499-052-75-00, REGON:330920937; ,PŁATNIK: Pracownia Projektowa MiD Sp. z o.o., ul.Miłosza 17, 80-126 Gdańsk, NIP:583-321-26-22, REGON:365198829;

**PODSUMOWANIE NARADY**

**Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.**  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ASTA- NET S.A. ul. Podgórna 10, 64-920 Piła elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Projekt uzgodniono bez uwag.	Tadeusz Siwiec
2	Energa- Operator SA. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Zarządzania Eksploatacją ul. Energetyków 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.	Agata Wiechowska

Dokument wygenerował(a): Anna Foryś, dn. 17-12-2021 12:39:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGIA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.</p> <p>5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGIA - OPERATOR SA.</p> <p>6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.</p> <p>7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.</p> <p>8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.</p> <p>9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCIĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI fi 110 KABELE 400V, fi 160 KABELE 15000V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. ENERGETYKÓW 24, KOSZALIN tel. 94 348 32 22. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 400V BEZWZGLĘDNI NALEŻY WYKONYWAĆ W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM „PPN”. WYKONAWCĘ W/W PRAC POSIADAJĄCEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA NALEŻY WYŁOŃĆ Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW ENERGIA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGIA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.</p> <p>UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA</p>	
3	<b>Energa Oświetlenie sp. z o.o.</b> ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono pozytywnie Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl</p>	<b>Krzysztof Dumanowski</b>
4	<b>Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,</b> <b>Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe</b> ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań elektroniczny	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Bez uwag</p>	<b>Grzegorz Kuberka</b>
5	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.</b> ul. 1-go Maja nr 1, 76-150 Darłowo	<p><b>Uzgodniono pozytywnie</b></p> <p>Uzgodniono bez uwag.</p>	<b>Rafał Schmidt</b>

Dokument wygenerował(a): Anna Foryś, dn. 17-12-2021 12:39:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
6	Orange Polska S.A. ul. Franciszkańska 101, 40-506 Katowice	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgodniam bez uwag. Marek Wikierski	<b>Marek Wikierski</b>
8	Urząd Miasta Darłowo- drogi miejskie Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgodniono bez uwag	<b>Bartosz Kruk</b>
9	Urząd Miasta Darłowo- plan zagospodarowania Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
10	Urząd Miasta Darłowo- sieć kanalizacyjna Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo elektroniczny	<b>Uzgodniono pozytywnie</b> Uzgodniono bez uwag.	<b>Rafał Schmidt</b>
11	PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Sławnie ul. Polanowska 45C, 76-100 Sławno	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
<b>Wnioskodawca</b>			<b>DUDEK MARCIN</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Anna Foryś, dn. 17-12-2021 12:39:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Dokument wygenerował(a): Anna Foryś, dn. 17-12-2021 12:39:10

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



