

Osie, dnia 05.05.2025r.

Zn. spr.: SA.270.3.2025

**Strona internetowa
Zamawiającego****ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 274 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), pn: „**Budowa drogi leśnej pożarowej nr 22 o łącznej długości 1 350,63 m**”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 30.04.2025 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza do wykorzystania jako podbudowę oraz nawierzchnię kruszywo powstałe w wyniku przekruszenia naturalnego (pochodzącego ze żwirowni, tj. głązy narzutowe itp.) oraz proszę o podanie kategorii przekruszenia kruszywa 0/31,50 oraz 0/63.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza do wykorzystania jako podbudowę oraz nawierzchni jedynie kruszywo ze skały litej zgodnie ze STWiOR. Kategorie przekruszenia KŁSM zgodnie z Polskimi Normami.

Z poważaniem
Dawid WARZYŃSKI
wz. nadleśniczego
podpisano elektronicznie

Sprawę prowadzi: Joanna DAMS, tel.: +48 52 33 29 503, e-mail: joanna.dams@torun.lasy.gov.pl

