

Zapytanie ofertowe

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty **na wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiarów ciśnienia i wydajności węży, hydrantów zlokalizowanych w budynkach Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2, MHT Galeria Skałka przy al. Armii Krajowej 28, na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej oraz w budynku wielorodzinnym przy ul. Ostrowieckiej 21Aw Starachowicach**

1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiarów ciśnienia i wydajności węży, hydrantów zlokalizowanych w budynkach Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2, MHT Galeria Skałka przy al. Armii Krajowej 28, na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej oraz budynku wielorodzinnym przy ul. Ostrowieckiej 21A w Starachowicach

- Przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi opracowanymi przez ich producentów.
- Wyniki przeglądu należy spisać w protokole i załącznikach do protokołu (protokoły osobne dla każdej z lokalizacji). Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół najpóźniej do dnia 31 maja 2025 r. do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45).
- Należy wykonać osobne protokoły dla każdej z lokalizacji
- Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać :
 - a) nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
 - b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
 - c) datę i miejsce wykonania kontroli,
 - d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
 - e) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
 - f) wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
 - g) podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
 - h) czytelny podpis wykonawcy.
- Gaśnice oraz hydranty powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu).

Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji przekaże wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

UWAGA: Wszelkie zinwentaryzowane w czasie przeprowadzanego przeglądu usterki należy usunąć w ramach prowadzonych prac konserwatorskich.

Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2025 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania czynności stanowiących przedmiot zamówienia.

Badania, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwatorskich i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:

- a. świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic wystawione/autoryzowane przez jednego z producentów gaśnic,
- b. świadectwa, certyfikaty, autoryzacje do wykonywania konserwacji i/lub naprawy hydrantów i przeprowadzania pomiarów ciśnienia i ich wydajności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku wraz z ofertą cenową winna być dostarczona kopia dokumentu poświadczająca posiadanie odpowiednich uprawnień wraz z wykazem osób.

4. Opis przygotowania oferty: ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS. **Oferty należy składać do 12.05.2025 r., godz. 10.00.**

5. Dodatkowe informacje: udziela Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 12, tel 41 322-10-75. Informacji technicznych udzieli: p. Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334- obiekt Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku gdy:

- inwestycja nie będzie realizowana lub jej wykonanie nie będzie leżało w interesie publicznym,
- wartość oferty pomimo podjętych negocjacji cenowych przekroczy wielkość zarezerwowanych środków finansowych w budżecie.

7. Opis kryteriów oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga kryterium -100 %

Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, spełniająca warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia i która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.

W przypadku przekroczenia zarezerwowanej na zadanie kwoty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku przekroczenia zarezerwowanej kwoty Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

Załącznik:

- Projekt umowy
- Formularz ofertowy
- Wykaz osób