

## Opis przedmiotu zamówienia

### Na świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw sprzętu i urządzeń pożarniczych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw sprzętu i urządzeń pożarniczych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Zestawienie ilości sprzętu i urządzeń pożarniczych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie wg potrzeb do końca 2025 roku wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień zamawiającego,.

Realizacja usługi zgodnie i w oparciu o przepisy:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

|                 |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN-EN 671-1     | Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.                                                                           |
| PN-EN 671 – 2   | Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym                                                                       |
| PN – EN 671 – 3 | Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych w wężem płasko składanym. |

|                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN-EN 14339:2009                                        | Hydranty przeciwpożarowe podziemne                                                              |
| PN-EN 14384:2009                                        | Hydranty przeciwpożarowe nadziemne                                                              |
| PN-88/M-51072                                           | Sprzęt pożarniczy. Agregaty śniegowe                                                            |
| PN-EN 1866:2001                                         | Gaśnice przewoźne                                                                               |
| PN-EN 1869:1999                                         | Koce gaśnicze                                                                                   |
| PN-EN 3-1:1998                                          | Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupa A i B                          |
| PN-EN 3-3:1998                                          | Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne                  |
| PN-EN 3-4:1999                                          | Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej |
| PN-EN 3-5+AC:1999                                       | Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe                                                |
| PN-EN 3-6:1997                                          | Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3      |
| PN-EN 3-6:1997/A1:2001                                  | Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3      |
| PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywa Bezpieczeństwa PED 97/23/EC | – Agregaty proszkowe                                                                            |
| PN-EN 3-7 oraz Dyrektywa Bezpieczeństwa PED 97/23/EC    | – Gaśnice                                                                                       |

### Przeglądy i konserwacja:

Przegląd i konserwacja hydrantów przeprowadzona została zgodnie z Polską normą PN – EN 671 – 3, PN-EN 671 – 2, PN-EN 671-1. Zakres rzeczowy w szczególności obejmuje:

Wykonanie pomiarów i badań ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych a w tym;

- Sprawdzenie czy urządzenia nie są uszkodzone mechanicznie, a ich elementy naruszone, skorodowane lub przeciekające,
- Sprawdzenie kompletności urządzeń,
- Sprawdzenie zacisków lub obejm węży,
- Sprawdzenie węży na całej ich długości, czy nie wskazują oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia oraz pęknięć,
- Sprawdzanie zwijadeł węzowych, czy obracają się lekko w obu kierunkach,
- Sprawdzanie zaworów odcinających urządzenia, czy są właściwego typu i działają prawidłowo,
- Sprawdzanie odcinków elastycznych hydrantów, czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
- Sprawdzanie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę urządzenia,
- Sprawdzanie wypływu wody, czy jest równomierny i dostateczny,
- Wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności w najwyższej lub najbardziej niekorzystnie położonych hydrantach (zaworach hydrantowych),
- Wykonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworach hydrantów wewnętrznych,
- Wykonanie prób na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych,
- Wykonanie napraw w przypadku niesprawności instalacji hydrantów wewnętrznych

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę i dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124. Poz. 1030 ),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 )

Dokumentacji techniczno rozruchowej producentów urządzeń przeciwpożarowych oraz instytucji akredytowanych do przez wytwórnie urządzeń przeciwpożarowych w sprawie konserwacji, badaniom technicznym oraz weryfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru aprobowującym kompletność, prawidłowość i terminowość wykonania usługi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego działania sprzętu gaśniczego objętego obsługą Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.

Dostawca winien każdorazowo zapewnić dostawę sprzętu i urządzeń pożarniczych własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność. Wykonawca przedkłada Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w formie kserokopii za potwierdzeniem zgodności aktualnych autoryzacji producentów sprzętu ppoż.: KZWM Ogniochron, GZWM (Grodzkie Zakłady Wyrobów Metalowych), GAZ- TECH, BOXMET Trade.

Kryterium oceny ofert będzie: 100% cena.

Za najniższą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 1.

Termin składania ofert: do dnia **11.06. 2025** r. pisemnie na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 47.

W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający poinformuje Państwa o tym fakcie oraz prześle umowę do podpisania.

**W załączeniu:**

- szczegółowe zestawienie ilości i rodzaju artykułów na potrzeby PWiK Sp. z o.o. – *Załącznik nr 1*

Łącznie cena mojej oferty wynosi (konserwacja, wymiana proszku, przegląd hydrantów):

netto..... zł

Plus ...% podatku VAT w kwocie ..... zł

brutto .....zł

Wykaz obiektów usytuowania sprzętu ppoż.:

1. Wydział Oczyszczalni Ścieków – ul. Kostrzyńska Gorzów Wlkp
2. Budynki przy Kosynierów Gdyńskich (Budynek administracji, warsztat samochodowy, hala pomp- produkcja wody, serwerownia, trafostacje, samochody służbowe, stolarnia, magazyn elektryczny, warsztat elektryczny, spawalnia, warsztat ślusarski, kotłownia, portiernia).
3. Wydział Produkcji Wody – Siedlice
4. Wydział produkcji Wody – hydrofornie, stacja pomp Górczyn, Z.W Kłodawa, Z.W. Warskiego, hydrofornia – PEGAZ, Stacja pomp ul. Tartaczna, Hydrofornia – Łupowo, Usus, Maszewo, Raław),
5. Wydział Kanalizacji przy ul. Sikorskiego.
6. Wydział Sieci Wodociągowej przy ul. Śląskiej

## ZAŁACZNIK NR 1

|                                     |                                   |               |              | Rodzaj usługi                 |                                              |                                                |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                  | <b>POŁOŻENIE</b>                  | <b>RODZAJ</b> | <b>Ilość</b> | <b>Koszt konserwacji (zł)</b> | <b>Koszt wymiany proszku gaśniczego (zł)</b> | <b>Koszt próby ciśnieniowej zbiornika (zł)</b> | <b>uwagi</b> |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY KŁODAWA      | KŁODAWA                           | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY KŁODAWA      | KŁODAWA                           | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY KŁODAWA      | KŁODAWA                           | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY KŁODAWA      | KŁODAWA                           | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY KŁODAWA      | KŁODAWA                           | GS5           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY-PIŁSUDSKIEGO | PIŁSUDZKIEGO, GORZÓW WIELKOPOLSKI | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY-PIŁSUDSKIEGO | PIŁSUDZKIEGO, GORZÓW WIELKOPOLSKI | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY-PIŁSUDSKIEGO | PIŁSUDZKIEGO, GORZÓW WIELKOPOLSKI | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY-PIŁSUDSKIEGO | PIŁSUDZKIEGO, GORZÓW WIELKOPOLSKI | GP6           | 1            |                               |                                              |                                                |              |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY-PIŁSUDSKIEGO | PIŁSUDZKIEGO, GORZÓW              | GS5           | 1            |                               |                                              |                                                |              |

|                     |                                           |      |   |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
|                     | WIELKOPOLSKI                              |      |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP12 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |

|                     |                                           |      |   |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP12 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW                 | GS5  | 1 |  |  |  |  |

|                     |                                           |      |   |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
|                     | WIELKOPOLSKI                              |      |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP12 | 1 |  |  |  |  |

|                                    |                                           |     |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KANALIZACJI                | SIKORSKIEGO 68,<br>GORZÓW<br>WIELKOPOLSKI | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | LABORATORIUM                              | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | LABORATORIUM                              | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA                    | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA                    | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA                    | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI            | STACJA<br>ENERGETYCZNA                    | GS5 | 1 |  |  |  |  |



|                                    |                        |     |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| ŚCIEKÓW                            |                        |     |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | STACJA<br>ENERGETYCZNA | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY              | GP6 | 1 |  |  |  |  |

|                                    |                      |      |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|------|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | AS12 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MECHANICY            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MAGAZYNY I<br>GARAŻE | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MAGAZYNY I<br>GARAŻE | AP25 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI            | MAGAZYNY I<br>GARAŻE | GP6  | 1 |  |  |  |  |

|                                    |                      |      |   |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|------|---|--|--|--|--|
| ŚCIEKÓW                            |                      |      |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MAGAZYNY I<br>GARAŻE | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | MAGAZYNY I<br>GARAŻE | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | DMUCHAWY             | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | PIASKOWNIK           | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | PIASKOWNIK           | GP6Z | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KONGENERATOR         | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KOTŁOWNIA            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KOTŁOWNIA            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KOTŁOWNIA            | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KOTŁOWNIA            | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW | KOTŁOWNIA            | GP6  | 1 |  |  |  |  |

|                                         |                                 |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW      | KOTŁOWNIA                       | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW      | KOTŁOWNIA                       | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW      | KOTŁOWNIA                       | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>OCZYSZCZALNI<br>ŚCIEKÓW      | KOTŁOWNIA                       | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI        | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | BIURO PARTER                    | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | HALA POMP-<br>PRODUKCJA<br>WODY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | HALA POMP-<br>PRODUKCJA<br>WODY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | BIURO P.1                       | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | KOTŁOWNIA                       | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | KORYTARZ                        | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-                | KONFERENCJA                     | GP4 | 1 |  |  |  |  |

|                                         |                                       |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| MECHANICZNY                             |                                       |     |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | KONFERENCJA                           | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | KSIĘGOWOŚĆ                            | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ŚLUSARSKO-<br>MECHANICZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY               | GP6 | 1 |  |  |  |  |

|                                         |                         |      |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|------|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6Z | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6Z | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5  | 1 |  |  |  |  |

|                                         |                         |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| MECHANICZNY                             |                         |     |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY | GP1 | 1 |  |  |  |  |

|                                                     |                          |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | WARSZTAT<br>ELEKTRYCZNY  | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | DYSPOZYTORIA             | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ<br>ENERGETYCZNO-<br>MECHANICZNY             | SERWEROWNIA              | GS2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTARCJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTARCJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.            | BUDYNEK<br>ADMINISTARCJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |



|                                                     |                          |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| ŻYTANIA                                             |                          |     |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP2 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>ADMINISTRACJI | GS5 | 1 |  |  |  |  |

|                                                     |          |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | ARCHIWUM | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | ARCHIWUM | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | ARCHIWUM | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | ARCHIWUM | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.            | WARSZTAT | GP6 | 1 |  |  |  |  |

|                                                     |                                |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| ŻYTANIA                                             |                                |     |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | MAGAZYN 9                      | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | MAGAZYN 9                      | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BIURO                          | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BIURO                          | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>STAREGO<br>MAGAZYNU | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | BUDYNEK<br>STAREGO<br>MAGAZYNU | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY                         | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY                         | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY                         | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY                         | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY                         | GP6 | 1 |  |  |  |  |

|                                                     |             |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | FILTRY      | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWNIA   | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWNIA   | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWNIA   | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWNIA   | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWNIA   | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.            | POMPOWNIA   | GP6 | 1 |  |  |  |  |

|                                                     |             |      |   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|---|--|--|--|--|
| ŻYTANIA                                             |             |      |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWIA    | GP6Z | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | POMPOWIA    | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ PRODUKCJI<br>WODY – SIEDLCE, UL.<br>ŻYTANIA | TRAFOSTACJA | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95     | MAGAZYN     | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95     | MAGAZYN     | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95     | MAGAZYN     | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95     | MAGAZYN     | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95     | MAGAZYN     | GP6  | 1 |  |  |  |  |

|                                                 |                               |     |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | MAGAZYN                       | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | WYDZIAŁ<br>OBSŁUGI<br>KLIENTA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | WYDZIAŁ<br>OBSŁUGI<br>KLIENTA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | WYDZIAŁ<br>OBSŁUGI<br>KLIENTA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | WYDZIAŁ<br>OBSŁUGI<br>KLIENTA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | WYDZIAŁ<br>OBSŁUGI<br>KLIENTA | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE                 | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE                 | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE                 | GP6 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE                 | GP4 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE                 | GS5 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.              | BIURA/SZATNIE                 | GS5 | 1 |  |  |  |  |

|                                                 |               |      |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------|------|---|--|--|--|--|
| ŚLĄSKA 95                                       |               |      |   |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GP4  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GP6Z | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GS5  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | BIURA/SZATNIE | GP6  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD        | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD        | GP1  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD        | GP2  | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD        | GP2  | 1 |  |  |  |  |

|                                                 |        |     |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|-----|---|--|--|--|--|
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ SIECI<br>WODOCIĄGOWEJ, UL.<br>ŚLĄSKA 95 | POJAZD | GP1 | 1 |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia

| Lp. | Nazwa   | Ilość | Rozmieszczenie | Cena jednostkowa<br>przeglądu hydrantu<br>wewnętrznego z<br>próbą<br>ciśnieniową/wymiana<br>węża | WARTOŚĆ<br>NETTO<br>(3x5) |
|-----|---------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2       | 3     | 4              | 5                                                                                                | 6                         |
| 1   | Hydraty | 4     | Wydział        |                                                                                                  |                           |



|  |            |  |                                                 |  |  |
|--|------------|--|-------------------------------------------------|--|--|
|  | wewnętrzne |  | Oczyszczalni<br>ścieków, wydział<br>Kanalizacji |  |  |
|--|------------|--|-------------------------------------------------|--|--|