

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MURATORE”

Andrzej Cwynar

Ul. Wojska Polskiego 8/1 59-220 Legnica

NIP 691-109-66-34 Tel. 509 835 491

E-mail cwynar-andrzej@wp.pl

Mistrz Kominiarski tel. 574 703 008

Mistrz Kominiarstwa

Sebastian Jan Cwynar

ul. Woj. Polskiego 8/1 59-220 Legnica

Nr kwalifikacji 30630

OPINIA KOMINIARSKA Nr. 54 /2025

Opinia dotyczy budynku ul. GARBARSKA 2/1 59-500 ZŁOTORYJA

Właściciel lub Najemca : RPK- ZŁOTORYJA

Opinia została sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia
Mistrza Kominiarskiego - Pan SEBASTIAN CWYNAR uprawnienia Nr. 30630

W/w lokalu zaleca się wykonanie przewodu wentylacji grawitacyjnej, która będzie obsługiwać łazienkę+wc.

W tym celu można zagospodarować przewód dymowy po starej kuchni kaflowej, przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem z rur kwasoodpornych lub rękawem ALUFOL.

W pokoju zostanie rozebrany piec kaflowy przewód kominowy po nim należy trwale zamurować.

Kuchnia posiada sprawną wentylację grawitacyjną która w dniu kontroli była drozna i posiadała prawidłowy ciąg

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani (Dz.U.Nr.75 poz. 690) z dnia 15 czerwiec 2002r

Art.62 ust.1pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust.1 2 3 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2019r. poz.2351 ze zm.) oraz paragraf 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr109 z 2010r. poz.719)

Opinie sporządził

Mistrz Kominiarstwa
Sebastian Jan Cwynar
ul. Woj. Polskiego 8/1 59-220 Legnica
Nr kwalifikacji 30630