



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZP.26.10.2025.MCH L.p. 2

Gdańsk, dnia 14.03.2025 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: **Regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne i żeliwno-betonowe) i odwodnienia linowego oraz regulacja wpustów ulicznych i włączów studni kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na części**

Oznaczenie postępowania: 10/WZP/2025/TP/WUDiM

ZAPYTANIA NR 2 **(pytanie nr 2)**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 2: Czy koszt wymiany płyty nastudziennej oraz innych podparć kratki wg KPED 02.13 należy uwzględnić w kosztorysie każdej studni czy tylko tych, w których stwierdzono po wizji lokalnej taką potrzebę?

Odpowiedź:

- 1) dla CZĘŚCI I: Zgodnie z OPZ nie należy ujmować kosztu wymiany płyty nastudziennej, jedynie wykonanie nowego podparcia kratki zgodnie z KPED 02.13.
- 2) dla CZĘŚCI II: Należy uwzględnić wymianę płyty nastudziennej oraz innych podparć kratki wg KPED 02.13 dla każdej studni.
- 3) dla CZĘŚCI III: Uwzględnić wymianę płyty nastudziennej oraz innych podparć kratki wg KPED 02.13 dla każdej studni.
- 4) dla CZĘŚCI IV: Zgodnie z OPZ nie należy ujmować kosztu wymiany płyty nastudziennej, jedynie wykonanie nowego podparcia kratki zgodnie z KPED 02.13.
- 5) dla CZĘŚCI V: Należy uwzględnić wymianę płyty nastudziennej oraz innych podparć dla każdej studni.
- 6) dla CZĘŚCI VI: Należy uwzględnić wymianę płyty nastudziennej oraz innych podparć kratki wg KPED 02.13 dla każdej studni.
- 7) dla CZĘŚCI VII: Należy uwzględnić koszty wymiany płyty nastudziennej w pozycjach kosztorysu gdzie jest zapisane w zakresie prac „wymiana”. Jeśli zakres prac obejmuje tylko regulację wpustu nie trzeba doliczać kosztu wymiany płyty.

Z poważaniem
Z-CA DYREKTORA
DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW
MGR INŻ. JAROSŁAW SZEWEŁ

.....
(podpisano podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 2 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Monika Chmura tel. (58) 3264949.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>