



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRO		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]
1	POKÓJ TERAPII INDYWID.	7,81
2	KOMUNIKACJA	7,90
3	POM. SOCJALNE	7,53
4	KOMUNIKACJA	15,53
4A	KLATKA SCHODOWA	16,00
4B	KLATKA SCHODOWA	16,00
5	POM. BIUROWE	30,00
6	MAGAZYN AKT	9,31
7	WC PERSONEL	5,33
8	POM. GOSPODARCZE	2,45
9	KOMUNIKACJA	46,21
10	SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ	69,72
11	POKÓJ WYCISZENIA	20,57
12	SALA TERAPII RUCHOWEJ / MUZYKOTERAPII	56,20
13	SZATNIA Z ŁAZIENKĄ	20,90
14	POKÓJ RELAKSACYJNY	40,48
15	POM. WSPÓLNE	32,20
16	WC DAMSKI	6,33
17	WC MĘSKI	6,33

EWAKUACJA W BUDYNKU RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:75

PRZY KAŻDEJ GAŚNICY NALEŻY UMIEŚCIĆ:
- FOTOLUMINESCENCYJNY ZNAK OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ GAŚNICA 10X10 CM

AW1 - montaż natynkowy, rozsył ogólny (do oświetlenia mniejszych przestrzeni oraz urządzeń PPOŻ),
AW2 - montaż natynkowy, rozsył korytarzowy,
AW3 - montaż natynkowy, rozsył szeroki,
AW4 - montaż podtynkowy, rozsył ogólny

AW1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW1
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW2
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (ZW)	AW3
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED (ZW)	AW4
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)	EW1
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)	EW2

LEGENDA:

→ DROGA EWAKUACYJNA