



INSTALACJA OGROMOWA RZUT DACHU

0m 10m 20m 30m

SKALA 1:75

UWAGA:

BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ ODGROMOWĄ

NOWOPROJEKTOWANE KLATKI SCODOWE NALEŻY POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ

- Zwody pionowe prowadzić w rurkach osłonowych PVC grubość ścianki 5mm fi 20x28mm niepalnych prowadzonych pod termoizolacją elewacji zgodnie z normą PN-EN 62305-3
- W przypadku metalowych obudów wentylatorów lub wywiewzaków należy w ich pobliżu wykonać anteny na wysokość co najmniej 1,5 krotności wysokości elementu z drutu FeCu Ø 8mm oraz połączyć go ze zwodami poziomymi.

LEGENDA:

- zwody pionowe i poziome drutem D Fe/Zn Ø 8
- przewody uziemiające fundamentowe wykonać tasmą Fe/Cu 30x4mm
- uziom otokowy wykonać tasmą Fe/Cu 30x4mm min 1m od budynku na gl 0,8m
- ZK-... złącze kontrolne studzienka odgromowa w gruncie łączące bednarkę z prętem
- złącze krzyżowe
- maszt
- ZK-... złącze kontrolne - istniejące