

RAPORT Z BADAŃ
Określenie i pomiar warstw konstrukcji oraz ocena rodzaju i stanu gruntów

Numer ewidencyjny raportu:	MZDW/DW805/DG/065/25-2	Egzemplarz nr:	1
Data opracowania raportu:	27.02.2025	Stron:	2
Okres wykonania odwiertów:	20.02.2025	Liczba załączników:	2
Zlecniodawca badań	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa		
Budowa:	Droga Wojewódzka nr 805		
Odcinek oceniany:	Odcinek od km 13+995 do km 16+430		
Podstawa oceny:	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dn. 16.06.2014		

nr odkrywki:	050/25-2		
lokalizacja:	15+000	odległość od krawędzi:	1,0 m
strona:	prawa	odległość od osi:	1,7 m

przelot [m ppt]	Grubość warstwy	rodzaj warstwy	symbol	opis warstwy			wskaźnik piaskowy	grupa nośności podłoża
	[cm]			gruntu				
				barwa	wilgotność	stan / opis / organiczne		
0,00 - 0,291	29,1	nawierzchnia		Nawierzchnia bitumiczna (mm-a) - zdjęcie w załączniku. Grubość warstw [cm]: 3,7 / 7,8 / 9,8 / 7,8				
0,291 - 0,38	8,9	podbudowa		bruk				

KONIEC RAPORTU

raport autoryzował:

mgr inż. Wojciech Bogacki

