

Do uczestników postępowania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania EZP/218/2025 pn. „Sukcesywny zakup zaworów kulowych” dla Pakietu nr 1 Zawory kulowe gwintowane.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa oraz adres Wykonawcy	cena brutto oferty [zł]	Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty (waga 100%)
1	INFRACORR Sp. z o.o. ul. Raduńska 20C, 83-331 Niestępowo NIP: 586-000-65-36	137 067,44 zł	Oferta odrzucona
2	FHU AGA AGNIESZKA ŁĄCZKOWSKA ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia NIP: 586-103-69-76	210 906,46 zł	86,52
3	Kolanko Sp. z o. o. Sp. k ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno NIP: 589-188-30-08	152 169,83 zł	Oferta odrzucona
4	Firma „OL-TERM” Rudziński Trusielewicz Sp. J. ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn NIP: 739-237-92-21	182 470,04 zł	100,00

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 4: **Firma „OL-TERM” Rudziński Trusielewicz Sp. J., ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn, NIP: 739-237-92-21**

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższy wynik punktów uzyskanych w kryterium: **cena brutto oferty** spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.895.000 PLN.




Oferty odrzucone:

1. **Oferta nr 1:** INFRACORR Sp. z o.o., ul. Raduńska 20C, 83-331 Niestępowo, NIP: 586-000-65-36

Uzasadnienie formalne: pkt 21.1 lit. a) SWZ - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z pkt. 3.8. SWZ:

3.8. Wymagania wobec zaworów odcinających-kulowych o połączeniach gwintowanych do wody:

a) Konstrukcja:

Zawór z kadłubem dwuczęściowym nierozbieralnym z elementem zamykającym w postaci kuli „pływającej”. Zawory muszą być pełnoprzelotowe. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. Sztywność zaworu musi być tak dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie nie powodowały ucisku na kulę i uszczelki. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu. Napęd ręczny bezpośredni – dźwignia jednoramienna. Zawory z przyłączami gwintowymi dla przyłączy posiadających gwinty rurowe wg PN-EN ISO 228-2. Wersja nakrętno-nakrętna.

- Wykonawca zaoferował w niektórych pozycjach (poz. 2, 6, 10, 13, 17, 23 - 27, 29) zawory Producenta Idmar, które nie są pełnoprzelotowe.
- W pozycji 7 i 8 zaoferowane zawory nie spełniają wymagań w zakresie średnicy odpowietrznika. Zamawiający wymagał DN 15 oraz 1/2", a zaoferowano średnicę 3/8", czyli DN 10.
- W pozycji nr 9 Wykonawca wskazał zawór kulowy, według wiedzy Zamawiającego, o nieistniejącym numerze katalogowym, w związku z tym nie jest w stanie ocenić zgodności z wymaganiami Zamawiającego względem zaoferowanego zaworu.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

2. **Oferta nr 3:** Kolanko Sp. z o. o. Sp. k., ul. Oliwska 72, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 589-188-30-08

Uzasadnienie formalne: pkt 21.1 lit. a) SWZ - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z pkt. 3.8. SWZ:

3.8. Wymagania wobec zaworów odcinających-kulowych o połączeniach gwintowanych do wody:

b) Konstrukcja:

Zawór z kadłubem dwuczęściowym nierozbieralnym z elementem zamykającym w postaci kuli „pływającej”. Zawory muszą być pełnoprzelotowe. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. Sztywność zaworu musi być tak dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie nie powodowały ucisku na kulę i uszczelki. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu. Napęd ręczny bezpośredni – dźwignia jednoramienna. Zawory z przyłączami gwintowymi dla przyłączy posiadających gwinty rurowe wg PN-EN ISO 228-2. Wersja nakrętno-nakrętna.

- Wykonawca zaoferował w niektórych pozycjach (poz. 4, 17-24, 26-28) zawory Producenta Perfexim, które nie są pełnoprzelotowe.
- W pozycji 29 zaoferowany zawór nie spełnia wymagań w zakresie średnicy. Zamawiający wymagał DN 15, natomiast zaoferowano średnicę 3/4", czyli DN 20.

Wykonawcy wykluczeni: brak.

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Lukasz Koss (1)

SPECJALISTA
ds. zakupów
Mona Kalinowska

KIEROWNIK
Działu Logistyki Zakupów
Jolanta Sagan

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdya.com.pl
opecgdya.com.pl