



POWIAT GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dn. 23 maja 2025 r.

ZPiFZ.272.1.20.2025.KT

strona internetowa prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284, ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania przewiertem typu studnia - studnia (rury modułowe PP) na wykonanie robót w wykopie otwartym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii podłączenia projektowanych studni. Podłączenie projektowanych studni D1.5 i D1.6 oraz projektowanego wpustu Wp1.1 do istniejącej studni D1istn.2 należy wykonać w obu przypadkach metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego typu studnia - studnia z rur modułowych PP.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: do dnia 03 czerwca 2025 r. do godz. 10:00.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Szymon Benedyk
(podpisane elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Tarkowska

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. (58)773 12 55

e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl