

Bydgoszcz, 28.04.2025 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Montaż sekcyjnej armatury odcinającej DN700 wraz z napędem zdalnym w komorze K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy, PP/23/2025**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 25.04.2025 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Proszę o informację na temat instalacji elektrycznych do wykonania, skąd należy zasilić zamontowane napędy oraz sposób sterowania nimi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zamontowane napędy należy zasilić z istniejącej szafy sterowniczej zamontowanej wewnątrz komory K-4048 na ścianie. Sposób sterowania zgodnie z punktem 10 załącznika do Warunków Technicznych EW/488/2025 z dnia 25.03.2025 r. – Warunki jakie powinny spełniać napędy elektryczne dla przepustnic sieci ciepłej KPEC Bydgoszcz – „10. Napęd powinien być wyposażony w interfejs Ethernet z zaimplementowanym protokołem Modbus TCP do zdalnego sterowania i monitorowania pracy urządzenia.”

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski

Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

