



ZP.271.6.2025

Trzebnica, 11.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 2 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.6.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebnica (polegająca na wymianie opraw na ledowe).**”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowną analizę wymogu dotyczącego kąta regulacji opraw oświetleniowych, który zgodnie z dokumentacją przetargową ma wynosić 180 stopni dla wszystkich typów opraw. Tak sformułowany zapis znacząco ogranicza konkurencję i wydaje się być nieuzasadnionym technicznie.

Proponujemy dopuszczenie następujących zakresów regulacji od -20° do +20°.

Należy podkreślić, że wymóg 180-stopniowej regulacji stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i normami, w tym Dyrektywą WE 245/2009 oraz Polskimi Normami PN-EN 13201:2016 i PN-EN 12464-2, które jednoznacznie wskazują na konieczność ograniczania emisji światła do góry celem minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego.

W naszej ocenie wprowadzenie tak skrajnego wymogu jest nie tylko technicznie nieuzasadnione, ale również narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące regulacji kąta nachylenia oprawy, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 6

Zamawiający przewidział punktację za skuteczność świetlną opraw oświetleniowych, co samo w sobie jest rozwiązaniem zgodnym z zasadami Prawa zamówień publicznych i zasługuje na uznanie – w szczególności poprzez zastosowanie gradacji punktowej. Niestety, wysokość przyjętych progów punktowych jest całkowicie oderwana od realiów technologicznych i rynkowych.

Wymagany poziom skuteczności świetlnej wynoszący 195 lm/W dla całej oprawy to wartość, która w praktyce jest niemożliwa do osiągnięcia przez jakiegokolwiek certyfikowane rozwiązania dostępne na rynku. Takie parametry mogą wykazywać wyłącznie same źródła światła (np. surowe diody LED w warunkach laboratoryjnych), natomiast po uwzględnieniu strat wynikających z konstrukcji oprawy – takich jak elementy optyczne, osłony, zasilacze –

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





rzeczywista skuteczność spada do poziomów, które są znacząco niższe, lecz zgodne z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi normami.

Obecne progi punktowe, zamiast premiować wysokiej jakości rozwiązania, nieproporcjonalnie faworyzują jednego producenta, którego oferta jako jedyna może spełnić tak zawyżone wymagania – co narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym, Zamawiający zobowiązany jest do zmiany kryterium punktacji poprzez ustalenie wartości 175 lm/W jako progu, za który przyznawana będzie maksymalna liczba punktów (20 pkt). Takie podejście zapewni realną konkurencyjność, dostępność większej liczby ofert i zgodność z zasadami efektywności, przejrzystości oraz proporcjonalności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stosowania materiałów najbardziej efektywnych dostępnych na rynku. Zobowiązuje go do tego ustawa o efektywności energetycznej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opraw o niższej skuteczności niż 175lm/W.

Pytanie 7:

Odnosząc się do odpowiedzi Zamawiającego : "Zamawiający wybrał formę kompensacji w oparciu o powody technicznych, ekonomicznych i czasowych"

Na rynku polskim tylko jeden dostawca stosuje takie rozwiązanie w więc w sposób oczywisty wymaganie przez zamawiającego narusza sposób oczywisty zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wnosimy o odstąpienie.

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobowiązany do stosowania wytycznych właściciela urządzeń. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8:

Czy pokrywa wraz z zasilaczem i układem optycznym ma być beznarzędziowo odłączana w celach łatwej wymiany komponentów bez zdejmowania oprawy ze słupa ?

Odpowiedź:

Tak, oprawa powinna mieć taką możliwość.

Sporządziła:

Oliwia Olendzka

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

