

Legionowo, dnia 18 marca 2025 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.12.2025

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock – I Etap na odcinku od km 0+000 do km 1+935

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje przebudowa sieci elektroenergetycznej SN. W Warunkach usunięcia kolizji jest zapis o urządzeniach sieci nN oraz WN. Do dokumentacji przetargowej załączona jest tylko dokumentacja dotycząca przebudowy sieci nN-0,4kV oraz WN-110kV. Prosimy o poprawę zapisu w SWZ (VIII pkt 2 ppkt 5) poprzez usunięcie sieci SN.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi obejmuje sieci NN oraz roboty na sieci Wn. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia wpisano usunięcie kolizji z siecią NN, SN oraz WN, ponieważ linie napowietrzne i kablowe zasilane są ze **stacji transformatorowych SN/NN**.

Dlatego też należało podkreślić konieczność ingerencji w urządzenia SN i Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów SWZ, co w połączeniu z warunkami technicznymi na usunięcie kolizji daje czytelny obraz zakresu robót.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA

--//--

Roman Smogorzewski

Wyk. M. Bandurska