



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Złotoryja, dnia 14.04.2025r.

Nr postępowania: WIR.271.10.1.2025

Sygn. 3256/04/2025/WY

Platforma Zakupowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie np.: **„Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dysponuje projektem palowania, które miałyby być wykonane pod przedmiotowymi budynkami lub mógłby podać jaki rodzaj pali ma wycenić, ich średnicę oraz zbrojenie?

Odpowiedź 1:

Kolumny iniekcyjne fi 500mm zbrojone IPE100 S355 na całej długości. Kolumny iniekcyjne należy wykonać z cementu CEM I 42,5 R. Ogólne założenia zgonie z projektem elementów konstrukcyjnych. Technologia wykonania analogicznie do zrealizowanego zakresu pod wiatę na płuczniach. W związku z tym, że założenia projektowe oparte były jedynie na odwiertach kontrolnych, wykonawca dokona szczegółowych obliczeń wytrzymałościowych posadowienia wszystkich trzech budynków celem weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań. Ostateczny kształt rozwiązań podlega akceptacji nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający może udostępnić rysunki zbrojeniowe fundamentów przedmiotowych budynków wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stali zbrojeniowej. Zbrojenia należy przewidzieć w następujący sposób:

Ławy fundamentowe: zbrojone podłużnie 4 prętami $\varnothing 12$ ze stali A-IIIIN, poprzecznie strzemiona $\varnothing 6$ co 25 cm; stali A-IIIIN

Słupy: zbrojenie prętami $8 \times \varnothing 12$, strzemiona $\varnothing 6$ co 20 cm; stali A-IIIIN

Wieńce: zbrojone podłużnie 4 prętami $\varnothing 12$ oraz poprzecznie strzemiona $\varnothing 6$ co 25cm ze stali A-IIIIN; w obrębie otworów okiennych i drzwiowych dodatkowo $1 \times \varnothing 12$ a rozstaw strzemion zagęścić o połowę

Nadproża prefabrykowane (dopuszcza się zastosowanie nadproży monolitycznych)

Schody żelbetowe:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może udostępnić rysunki zestawienie balustrad lub podać sprecyzowane wytyczne do ich wyceny ?

Odpowiedź 3:

Balustrada ze stali nierdzewnej kolor czarny; przykładowa wizualizacja:





Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pytanie 4

Czy Zamawiający może udostępnić rysunki instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Węzła Sanitarnego

Odpowiedź 4:

Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o instalacje wod-kan oraz CO i instalacje wentylacyjne.

Pytanie 5

Czy Zamawiający może podać dokładny mechanizm działania sceny i podestów

Odpowiedź 5

Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o schematy podestów scenicznych oraz instalacje teletechniczne

Pytanie 6

Czy zamawiający może udostępnić rysunki przekrojów warstw konstrukcyjnych związanych z utwardzeniem terenu (chodniki, drogi)

Odpowiedź 6:

Nawierzchnie z kostki betonowej

- kostka wibroprasowana 20x10x8 kolor szary wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr 3 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20cm; obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej gr. 10cm z oporem z betonu C12/15

Ścieżki z kruszywa – korytowanie, uzupełnieniem grysem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm; do wysokości docelowej niwelety.

Tereny zielone: humusowanie z obsianiem trawą



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Skutkiem powyższych odpowiedzi na pytania działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Zamawiający informuje o zmianie SWZ poprzez:

1. Zmianę terminu składania ofert

Gdzie w miejsce zapisu dz. XII, pkt. 2 o treści:

„2. Ofertę należy złożyć: do dnia 15.04.2025, do godz. 10:00.”

Wprowadza się zapis o treści:

„2. Ofertę należy złożyć: do dnia **17.04.2025**, do godz. 10:00.”

2. Zmianę terminu otwarcia ofert

Gdzie w miejsce zapisu dz. XIII, pkt. 1 o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2025 roku, o godz. 10:30.”

Wprowadza się zapis o treści:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2025** roku, o godz. 10:30.”

3. Termin związania ofertą

Gdzie w miejsce zapisu dz. X, pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 14.05.2025r.”

Wprowadza się zapis o treści:

„1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia **16.05.2025r.**”

Odpowiednio do zmiany terminów, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta

Paweł Kulig

Dokument podpisany elektronicznie