



POWIAT GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dn. 16 maj 2025 r.

PPP.261.1.2025

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – zwaną dalej „ustawą Pzp, Zamawiający w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej jako „SWZ”.

Pytanie nr 1:

Czy musimy wliczać serwis (przeglądy roczne) do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji, stosownie do wymogów technicznych i zaleceń producentów elementów instalacji, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

- 1) terminy realizacji przeglądu instalacji wyznacza Zamawiający,
- 2) kontrola instalacji realizowany będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
- 3) z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego instalacji każdorazowo zostanie sporządzony protokół przeglądu, który zostanie podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego,
- 4) stwierdzone w trakcie przeglądu wady lub usterki zostaną wpisane do protokołu przeglądu, a Zamawiający wyznaczy terminy ich usunięcia.

Wynagrodzenie wskazane w ofercie obejmuje całość świadczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.



POWIAT GDAŃSKI

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Z poważaniem,
**Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pruszczu Gdańskim
Kamila Józefiak
(podpis elektroniczny)**

Sprawę prowadzi:

Daria Czyżewska

Główny Specjalista ds. zamówień publicznych