


POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU  
MIESZKALNYM PRZY UL. ŁĄCZNEJ 8A W JANIKOWIE



UWAGI:

- przed montażem Wykonawca powinien uzgodnić z właścicielem węzła docelowe jego umieszczenie względem projektowanych/istniejących instalacji oraz by zapewnić dostęp dla obsługi
- węzeł ciepły powinien być podłączony do instalacji wewnętrznych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu
- pomieszczenie węzła powinno być wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną
- w pomieszczeniu węzła przewidzieć studzienkę schładzającą podłączoną grawitacyjnie lub pompowo do kanalizacji

Jednostka projektowa:	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW		
Inwestor:	GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO		
Obiekt:	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI	Adres budowy: UL. ŁĄCZNA 8A 88-160 JANIKOWO	Nr. rys.  16
Treść rys.	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ŁĄCZNA 8A (PRYZIEMIE)	DZIAŁKA NR 26/1 obręb 0001	
Branża	SANITARNA	Data: 18.12.2023 r.	
Skala	1:50		
Projektant	mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/POOS/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdził mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/POOS/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
Podpis			