

Inowrocław, 21.07.2023 r.

Pismo nr ET/BCH/58/.....²⁰⁰⁵/2023

Urząd Miejski w Janikowie
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo



Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 10 lipca 2023 r. (data wpływu 14 lipca 2023 r.) znak: RIT.ZK.6680.48.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Łącznej i Przyjeziernej oraz do budynków biurowych i technicznych firmy Rembis i Hoffmann przy ulicy Przemysłowej w Janikowie, przedstawionej na załączonym planie sytuacyjnym (działki ewidencyjne nr 1/17 oraz 29/2 Janikowo) informujemy, że udzielamy zgody na wykonanie przyłącza przedmiotowej sieci ciepłowniczej do wskazanych przez Państwa w piśmie obiektów, w miejscu skrzyżowań z naszym rurociągiem solankowym, mając na uwadze poniższe.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy wykonać odkrywkę w celu sprawdzenia rzędnych wysokościowych na jakich przebiega rurociąg solankowy (zgodnie z posiadaną przez nas dokumentacją jest to rurociąg stalowy o średnicy dn500). Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie ww. rurociągu solanki powinny zostać wykonane ręcznie aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu rurociągu i wyciekowi solanki do gruntu. W miejscu skrzyżowania rurociągu solanki z ciepłociągiem należy przewidzieć zabezpieczenie przewodu np. zastosowanie rury osłonowej. Określenie materiału z jakiego ma być wykonana osłona, jak również ewentualnego jej zamknięcia na obydwu końcach, leży w gestii projektanta projektującego przyłącze ciepłownicze. Po zaprojektowaniu zabezpieczenia prosimy o przesłanie rozwiązań technicznych do akceptacji Inowrocławskich Kopalń Soli Solino S.A. w Inowrocławiu.

Ponadto projektowana instalacja powinna zapewniać Solino S.A. możliwość realizowania na rurociągu solanki prac naprawczo-eksploatacyjnych

Z poważaniem

Wiesław Biernacki
Prezes Zarządu

Maciej Szota
Członek Zarządu