

Janikowo, dn. 31.01.2023 r.

Gmina Janikowo  
ul. Przemysłowa 6  
88-160 Janikowo

**Sprawa: Warunki techniczne na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do sieci c.o.**

Nieruchomość:

Przy ul. Główniej w Janikowie Dz. nr 148/7, 148/8

WARUNKI PODŁĄCZENIA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janikowie uprzejmie informuję, że zapewniamy dostawę ciepła z miejskiej sieci wysokiego parametru, dla potrzeb centralnego ogrzewania.

W celu wykonania przyłącza należy:

1. Opracować dokumentację techniczną przyłącza centralnego ogrzewania zgodnie z zapotrzebowaniem mocy cieplnej,
2. Dokumentację techniczną ( przebieg trasy przyłącza ) należy uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego ( zgodnie z kompetencjami ),
3. Dla opomiarowania ilości zużycia ciepła należy zaprojektować i zamontować licznik ciepła,
4. Przyłączyć wykonać z rur preizolowanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją i zaleceniami producenta
5. Po ułożeniu, ale przed zasypaniem, przedsiębiorstwo nasze zastrzega sobie prawo dokonania odbioru technicznego tegoż przyłącza,
6. Przyłączyć c.o. powinien wykonać zakład koncesjonowany lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane,
7. Projektowane przyłączyć ciepłownicze włączyć do istniejącej, oznaczonej na załączonej mapce, zewnętrznej sieci c.o.
8. Przed rozpoczęciem robót INWESTOR winien zgłosić budowę właściwemu organowi.

Dane techniczne projektowanej miejskiej sieci ciepłej:

1. średnica rur centralnego ogrzewania - Ø 2x D80
2. ciśnienie dyspozycyjne - 0,5 Mp
3. parametry czynnika grzewczego - 130/90 ° C w okresie sezonu grzewczego.

Warunki ważne 2 lata od dnia datowania niniejszego pisma.

Kierownik ZWKIEC

*Karol Nowicki*  
Sporządził:

  
Zatwierdził: