



OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM .:

Podstawowa (przed dotknięciem bezpośrednim) – izolacja podstawowa,

Przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – samoczynne wyłączenie zasilania, w układzie TN-S,

Ochrona uzupełniająca – połączenia wyrównawcze, wyłączniki RCD

www.kierownikbudowy.wloclawek.pl	
mackowiak89@o2.pl	
790542094	
Grzegorz Maćkowiak	
Projekty i nadzór budowlany	
TEMAT: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	
ADRES: Pinczala działka nr 161/14 gm. Włocławek	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat rozdzielnic R - część C	
Projektant: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. proj KUP/0156/POOE/10	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Czesław Szymaniak upr. KUP/0144/POOE/11	Podpis:
Data: 06.2021r	Skala: 1:50
NR RYS: 6	